PLAN ZBIORCZY KONSTRUKCJI STALOWYCH

1 : 100



UWAGA:

1) KONSTRUKCJE STALOWE NA RYSUNKACH KS - 2 ÷ 15 NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM DO PROJEKTU OPISEM TECHNICZNYM.
2) POŁĄCZENIA NA ŚRUBY WYKONAĆ STOSUJĄC ŚRUBY DOKŁADNE WG PN - 74/M - 82101.
   POŁĄCZENIA SPAWANE WYKONAĆ JAK PODANO NA RYSUNKACH SZCZEGÓŁOWYCH LUB :
   a) SPOINY CZOŁOWE WYKONAĆ O GRUBOŚCI CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW.
   b) SPOINY PACHWINOWE WYKONAĆ O GRUBOŚCI 0,7g (g - GRUBOŚĆ CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW). MIN. GRUBOŚĆ SPOINY - 3 mm.
3) PO ZAKOŃCZENIU MONTAŻU PODSTAWY WSZYSTKICH SŁUPÓW NA RYSUNKACH KS - 2 ÷ 15 OBETONOWAĆ DO WYSOKOŚCI 15 cm PONAD POZIOM TERENU. BETON Rw = 140 at.

ELEKTROCIEPŁOWNIA ELBLĄG		51152
ELEKTROFILTRY KOTŁA NR 1		
TECHNICZNY		KS-1
PLAN ZBIORCZY KONSTRUKCJI STALOWYCH		
1:100	INŻ. Z. SIKORSKI	INŻ. W. LWOWSKI
	INŻ. B. BARAŃSKA	INŻ. A. KOT
0,54 m²	B. WODZIKOWSKA	