



URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Inwestycji Miasta

Bydgoszcz, dnia 04.06.2024r.

WZP.271.28.2024.B

Oznaczenie i numer postępowania:

„Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji i wymianie pokrycia dachowego w budynku Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych przy ul. Jesionowej 3a w Bydgoszcz”

W nawiązaniu do pisma - odpowiedzi na pytania z dnia 3.06.2024 roku, informuję że udzielono błędnej odpowiedzi na pytanie 7. W związku z powyższym odpowiedź na pytanie 7 otrzymuje brzmienie:

Pytanie 7:

Proszę o uściślenie rodzaju blachy na obróbki blacharskie, w dokumentacji raz jest zapis, że obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe wykonać z blachy ocynkowanej a raz, że z blachy tytan – cynk szara patyna. Proponuje ujednoczenie obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, lukarn z jednego trwałego materiału jakim jest tytan-cynk w kolorze naturalnym (tytan-cynk gołowalcowany). Dodatkowo proszę o określenie grubości blachy, proponuję gr: 0,7mm. Proszę o odpowiedź.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odwodnienie liniowe i obróbki blacharskie należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej grubości 0,7mm.

Członek Komisji Przetargowej
Lilianna Jasiek