

**Zamówienie dofinansowane z programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg**  
**Zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 195022Z na odcinku Kurów - Siadło Dolne”.**  
**Umowa nr RFRD-1/30/2024 z dnia 30.01.2024 r.**

**GMINA KOŁBASKOWO**  
Kołbaskowo 106  
72-001 Kołbaskowo  
tel. 91 311-95-10  
NIP 8512908333, Regon 811685450

Kołbaskowo, dn. 12.03.2024 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

Odpowiedź na zestaw pytań Nr 7 złożony w dniu 07.03.2024 r.

Dot. postępowania przetargowego pn.: „**Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 195022Z na odcinku Kurów - Siadło Dolne**”

**Pytanie nr 1:**

Na profilach podłużnych sieci sanitarnych oraz w opisie technicznym opisane jest posadowienie typu A. Prosimy o podanie grubości podbudowy.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Podbudowę z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie należy wykonać do momentu wystąpienia braku osiadania kruszywa pod wpływem wbijania w grunt rodzimy. Średnia grubość podbudowy 25cm.

~~Z up. WÓJTA~~  
~~Janusz Kwidziński~~  
~~Secretarz Gminy~~

---