



UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami m. in. rysunkami, opisami technicznymi i zestawieniami.
2. Linie dozоровe prowadzić kablem typu YnTKSYkw 1x2x0,8.
3. Linie sterujące prowadzić kablem typu PH90 HTKShekw.
4. Siłowniki systemu oddymiania do drzwi, klap i okien dostarczyć wraz ze stolarką.

-  – Przycisk przewietrzania



## ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY 19 ŁOŻEK

tytuł projektu : <b>PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO WRAZ          Z POMIESZCZENIAMI ENDOSKOPII SZPITALA          W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM</b>		inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski	
stadium: projekt arch-bud branża : architektura i konstrukcja	projektant inst. elektryczne mgr inż. Tomasz Gliniecki nr SLK/5096/PWOE/14	lokalizacja: Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51, działka 2544/145, Oddział wewnętrzny	
PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Bernard Łopacz ul. Śródkowa 5 47-400 Racibórz  ARCHIDOM e-mail: archidom@wp.pl		temat rysunku: Rzut parteru instalacje przyzywowa, odydymiania i sygnalizacji ppoż.	
sprawdzający inst. elektryczne mgr inż. Ireneusz Piwko nr SLK/5094/POOE/13		opracowanie: data opracowania: kwiecień 2017	rysunek nr: EL-29 skala: