

OZNACZENIA:

☐ - Centrala sygnalizacji pożaru

☒ - Optyczna czujka dymu

☒ - Optyczna czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania

☑ - Przycisk ROP

☒ - Sygnalizator optyczno-akustyczny

☒ - Moduł kontrolno sterujący

☒ - Moduł sterujący

☒ - Kłapa pożarowa

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami m. in. rysunkami, opisami technicznymi i zestawieniami.

2. Linie dozoru prowadzić kablem typu YnIKSYkw 1x2x0,8.

3. Linie sterujące prowadzić kablem typu PH90 HTKSHekw.

4. Siłowniki systemu oddymiania do drzwi, kłap i okien dostarczyć wraz ze stolarką.

1/- - Numer pętli centrali SAP

☐ - Centrala systemu sterowania oddymianiem, CNBOP

☒ - Siłownik 24V, CNBOP

☒ - Przycisk oddymiania

☒ - Przycisk przewietrzania

S - Sygnalizator  
N - Numerator dla 6 sygnałów  
B - Bucek  
☒ - Przycisk z lampką  
☒ - Moduł manipulatora  
☒ - Wyłącznik pociągowy  
☒ - Pokrywa maskująca do ramki Basic 55  
K - Kasownik 1-petłowy  
K2 - Kasownik 2-petłowy  
☒ - Lampka czerwona  
☒ - Lampka żółta  
☒ - Lampka czerwona z buczkiem  
☒ - Lampka żółta z buczkiem

Lp.	Pomieszczenie	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	Lp.	Pomieszczenie	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	Lp.	Pomieszczenie	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	Lp.	Pomieszczenie	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	Lp.	Pomieszczenie	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
1.1	Sala chorych	34,05	1.11	Sala chorych 4 Ł	32,39	1.21	Sala chorych 4Ł	34,62	1.31	Komunikacja	94,08	1.41	Łazienka	3,26
1.2	Łazienka	3,16	1.12	Łazienka	3,21	1.22	Łazienka	3,15	1.32	Dźwig osobowy	11,58	1.42	Sala chorych 4Ł	33,48
1.3	Pokój lekarzy	17,85	1.13	Sala chorych 1Ł	16,71	1.23	Sala chorych 1Ł	14,74	1.33	Klatka schodowa	19,60	1.43	Łazienka	3,09
1.4	Klatka schodowa	9,28	1.14	Łazienka	4,58	1.24	Łazienka	3,04	1.34	Komunikacja	71,93	RAZEM		629,65
1.5	wc dla niep.	4,83	1.15	Pom. porz.	3,46	1.25	Sala chorych 4Ł	33,41	1.35	gab.diag-zab.	15,71			
1.6	Sala monitorowana	16,13	1.16	Wc personelu	2,70	1.26	Łazienka	3,29	1.36	p. pielęgniarek	3,88			
1.7	Łazienka	4,75	1.17	Klatka schodowa	8,92	1.27	Sala chorych 1Ł	15,05	1.37	p.przygotowań	6,51			
1.8	Izolataka	11,52	1.18	Dyż. lekarska	9,99	1.28	Łazienka	2,97	1.38	Sala monitorowana 3Ł	23,04			
1.9	Śluza	2,35	1.19	Wc personelu	3,04	1.29	Sala chorych 2Ł	17,12	1.39	Łazienka	3,26			
1.10	Wc	2,77	1.20	Brudownik	3,68	1.30	Łazienka	3,07	1.40	Sala chorych 1Ł	14,37			

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY 31 ŁOŻEK

tytuł projektu : PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM		inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski	
stadium:projekt arch-bud branża : architektura i konstrukcja	projektant inst. elektryczne mgr inż. Tomasz Gliniecki nr SLK/5096/PWOE/14	lokalizacja: Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51, działka 2544/145, Oddział wewnętrzny	
PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Bernard Łopacz ul. Śródkowa 5 47-400 Racibórz ARCHIDOM e-mail: archidom@wp.pl	nr SLK/5094/POOE/13	temat rysunku: Rzut piętra instalacje przyzywowa, oddymiania i sygnalizacji ppoż.	opracowanie: mgr inż. Ireneusz Piwko nr SLK/5094/POOE/13
data opracowania: kwiecień 2017		rysunek nr: EL-30	skala: