

Gołymin-Ośrodek, 30 października 2023 roku

Dotyczy postępowania: Modernizacja kompleksu sportowego przy Zespole Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku – Etap I (numer postępowania: IOŚ.271.25.2023).

Działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający udostępnia treść zapytań, które wpłynęły w ramach ww. postępowania wraz z wyjaśnieniami.

### **PYTANIE 1**

*Norma PN EN 14877:2014 nie ujmuje badań odporności nawierzchni w temp. 80°C. Norma PN-EN ISO 23999:2018-10 - wersja angielska, na którą powołuje się Zamawiający została wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 23999:2022-04 – również w wersji angielskiej i dotyczy elastycznych pokryć podłogowych w zakresie wyznaczania stabilności wymiarów i zwijania się po działaniu ciepła. Polski Komitet Normalizacyjny pod pojęciem pokryć podłogowych zdefiniował prefabrykowane arkusze, płytki i panele. Sportowa nawierzchnia poliuretanowa nie ma związku z tak opisanymi nawierzchniami podłogowymi. Przeprowadziliśmy rekonesans wśród producentów nawierzchni poliuretanowych i okazuje się, że tylko jeden produkt posiada takie badania, ale zgodnie z normą PN EN ISO 23999:2012.*

*Dlatego prosimy o usunięcie tego wymogu lub akceptacje badań zgodnych z normą PN EN ISO 23999:2012*

### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wymaga aby realizowane zamówienie było wykonane co najmniej z normą PN-EN 14877:2014 oraz atestami higieniczno-sanitarnymi.