

Nasz znak: CUWPK.343.22.2022

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia nr CUWPK.343.22.2022 w trybie podstawowym bez negocjacji pt.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu – postępowanie II.

## **Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ – nr 1**

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w trybie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pt.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu**” – **postępowanie II**, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela wyjaśnień treści SWZ w następującym zakresie:

### **Pytanie/wniosek 1:**

Proszę o sprecyzowanie rodzaju kostki kamiennej do wykonania nawierzchni na ul. Spichrzowej ze względu na nieściśności w dokumentacji projektowej.

### **Odpowiedź 1:**

Zamawiający potwierdza nieściśności w dokumentacji projektowej tj. w opisie i przekrojach normalnych funkcjonuje opis nawierzchni ulicy jako kostka kamienna rzędowa cięto-łupana gr.18cm natomiast w opracowaniu z przeprowadzonych badań archeologicznych (str. 21, Wykop E, Ryc. Nr 7, Fot. nr 47-50 ) opisano ujawnioną historyczną nawierzchnię ulicy w postaci bruku kamiennego i dawnego rynsztoku. Zamawiający mając na względzie zachowanie autentycznego charakteru historycznej nawierzchni stwierdzonej w Wykopie E (fotografia nr 49 – w załączeniu) oraz fakt dostępności współczesnego odpowiednika najbardziej zbliżonego materiału na jej wykonanie – informuje, że do wyceny ofertowej nawierzchni ulicy należy przyjąć kostkę kamienną granitową surową łupaną szarą o wym. 15x17 cm.

W związku z udzieloną odpowiedzią przedłużeniu ulegnie termin składania ofert – w dokumencie modyfikacji SWZ i zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić wyjaśnienia podczas sporządzania ofert.

*Przygotował pod względem merytorycznym: DS  
Sprawdził pod wzg. formalnym: AW*

Zamieszczono na platformie zakupowej:  
<https://platformazakupowa.pl/pn/starostwo.ketrzyn/proceedings>