

GMINA CZYŻEW

18-220 Czyżew, ul. Mazowiecka 34
woj. podlaskie, pow. wysokomazowiecki
tel. 86 275 50 36

NIP 7221590541 Regon 450670166

RG.271.27.2023

Czyżew 27.09.2023r.

WYKONAWCY

Odpowiedzi na pytania

Gmina Czyżew informuje, że do treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Modernizacja przepompowni ścieków w ul. Nurskiej i ul. Mazowieckiej w miejscowości Czyżew**” wpłynęły poniższe zapytania :

Zapytanie 1

Czy zamawiający zaakceptuje pompy o poniższych parametrach- pompy odpowiadają parametrom pomp obecnie eksploatowanym przez Zamawiającego.

Pompa DN 65, posiada przewód zasilający o długości 10m. Waga ok. 60 kg, przepływ swobodny 50 mm.

Wykonanie materiałowe :

- materiał wału silnika: St5 ze zgrzewaną końcówką z 3H13
- materiał elementów złączonych (śruby, nakrętki, podkładki): A2
- korpus pompy i silnika : EN-GJL-200, grubość ścianki 6 mm.

Silnik trójfazowy o mocy znamionowej 4,0kW , napięcie znamionowe $U_n = 400V$, prędkość obrotowa $N_s = 3000/min$, klasa izolacji F, stopień ochrony IP68.

Pompa posiada dwa uszczelnienia mechaniczne, zapewniające prawidłową pracę niezależnie od kierunku obrotów silnika. Uszczelnienia chłodzone są pompowanym medium oraz poprzez obmywanie olejem znajdującym się w odrębnej szczelnej komorze.

Aby przewód zasilający nie musiał być łączony, należy przewidzieć jego długość na etapie zamawiania pomp.

Opuszczanie pompy do sprzęgnięcia z kolanem stopowym odbywa się dzięki dwóm przewodnicom rurowym.

Wyjaśnienie

Zamawiający akceptuje pompy o parametrach wskazanych przez Wykonawcę .

Zapytanie 2

Czy w ramach wysokiego standardu wykonania pompowni ścieków zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy posiadania wdrożonej normy w zakresie prac spawalniczych, jak niżej:

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

- wykonawca musi posiadać wdrożoną normę dotyczącą jakości w spawalnictwie w pełnym zakresie wymagań jakościowych: PN-EN ISO 3834-2
- wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych spełniających wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Ciśnieniowej 2014/68/UE
- wykonawca prac spawalniczych musi posiadać uznaną technologię spawania WPQR zgodnie z PN-EN ISO 5817;
- zakres badań nieniszczących – kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola penetracyjna (szczelności) (PT) wg PN-EN ISO 23277
- personel wykonujący badania musi posiadać aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badań wizualnych VT-2 oraz badań penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712
- minimum 80% spawów do średnicy DN200 musi być wykonanych metodą orbitalną w podwójnej osłonie argonu z potwierdzeniem jakości spawu (

Wyjaśnienie

Zamawiający będzie wymagał w/w norm w zakresie prac spawalniczych.

Zapytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie rur i elementów pompowni w stali kwasoodpornej w normie 1.4301 ?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza wykonanie rur i elementów pompowni wykonanych ze stali kwasoodpornej zgodnie z normą 1.4301

Zapytanie 4

W związku z zapisami SWZ punkt 4.2., Wykonawca wnosi o wskazanie w jakim terminie Zamawiający zaakceptuje/zatwierdzić przedłożony dobór materiałów oraz pomp do modernizacji przepompowni. Wykonawca wskazuje iż z uwagi na krótki termin wykonania zamówienia do dnia 20.12.2023r. termin ten nie powinien być dłuższy niż 7 dni. Co w przypadku gdy Zamawiający nie dotrzyma tego terminu? Zasadne by było wprowadzenie zmiany do umowy w zakresie wydłużenia terminu realizacji o liczbę dni opóźnienia po stronie Zamawiającego w zakresie przekazania odpowiedzi co do przedłożonych dokumentów, tym bardziej i decyzyjność w tym względzie ma wpływ na termin realizacji

Wykonawca wnosi także o potwierdzenie, czy ma to być tylko i wyłącznie wnioski o zatwierdzenie materiałów wraz z opisem technicznym przepompowni

Wyjaśnienie

Zamawiający w ciągu 7 dni zatwierdzi przedłożony dobór materiałów oraz pomp.

Zapytanie 5

W związku z zapisami SWZ – punkt 20 ppkt 4c) oraz 4d) (Sposób obliczenia ceny), wnosimy o zmianę tych zapisów z uwagi, iż Zamawiający nie udostępnia Wykonawcy dokumentacji projektowej ani specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a to co ma zostać wykonane zostało wskazane przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia – punkt 4 SWZ, zapisy te powinny mieć następującą treść:

„4. Cenę oferty należy wskazać przy zachowaniu następujących założeń:

c) ceny jednostkowe muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z opisu przedmiotu zamówienia wskazanego w SWZ oraz robót towarzyszących, w tym: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, organizacji placu budowy i jego późniejszej likwidacji, utrzymania zaplecza budowy, oraz inne koszty wynikające z realizacji zadania, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien przeanalizować opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ i przygotować ofertę w cenową w oparciu o zapisy SWZ. Załączony przedmiar nie stanowi podstawy do późniejszego rozliczenia umowy – umowa jest ryczałtowa. Wyklucza się możliwość roszeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w załączonym przedmiarze robót elementów niezbędnych do wykonania umowy

d) Zamawiający wskazuje, iż opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane jako ostateczne definiujące wymagania dla danych robót. Nawet jeżeli w przedmiarze tego nie podano należy przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ i obowiązujących przepisów technicznych i wiedzy technicznej”.

Wyjaśnienie

Zamawiający dokonał zmiany w SWZ

Zapytanie 6

W związku z zapisami SWZ, oraz wskazaniu iż waloryzację ceny Zamawiający przewiduje dla umów zawartych powyżej 6 miesięcy, wnosimy o usunięcie omyłki pisarskiej w SWZ punkt 20 i wskazanie iż Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy. SWZ zawiera informację o 16 miesiącach .

Wyjaśnienie

Zamawiający dokonał zmiany w SWZ

Zapytanie 7

Wnosimy o zmianę zapisu w załączniku nr 1 do SWZ – formularz ofertowy – trzeci podpunkt oświadczenia (na drugiej stronie formularza) na następujący:

3)cena oferty odpowiada całemu zakresowi robót wynikającemu z opisu przedmiotu zamówienia wskazanemu w SWZ (punkt 4 SWZ).

Wyjaśnienie

Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 1 do SWZ

Zapytanie 8

W związku z zapisami załącznika nr 4 do SWZ – Projektowanych postanowień umownych - Wykonawca wnosi o zmianę zapisu w §3 ust 2 na następujący:

„2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót budowlanych przedstawionemu w opisie przedmiotu zamówienia (punkt 4 SWZ) i jest ryczałtowe.

Wyjaśnienie

Zamawiający dokonał zmiany w załączniku nr 4 do SWZ.

Z up. BURMISTRZA
Andrzej Molenda
ZASTĘPCA BURMISTRZA