

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Warszawa  
Rejon Energetyczny Ostrołęka  
07-410 Ostrołęka, ul. Targowa 37  
tel.: (22) 341 14 11  
fax: (29) 764 19 51  
e-mail: re10.ow@pgedystrybucja.pl

*P. M. Wojcicki*  
**URZĄD MIEJSKI**  
w Makowie Mazowieckim  
KANCELARIA OGÓLNA

dn. 03-06-2024

L.dz. 5429... Hość zał. ....  
**WPLYNEŁO**

Ostrołęka, dn. 29.05.2024 r.  
L. dz./ RE3/RM/WD/499688//2024

**Burmistrz Miasta**  
**Maków Mazowiecki**  
**ul. Stanisława Moniuszki 6**  
**06-200 Maków Mazowiecki**

**Dotyczy: modernizacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki.**

W związku z otrzymanym pismem w dniu 23.05.2024 r. (WIP.7021.10.2024.GO(1)), dotyczącym wydania wytycznych dla przeprowadzenia przez Miasto Maków Mazowiecki modernizacji oświetlenia drogowego, polegającej na wymianie opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na terenie Miasta Maków Mazowiecki, Rejon Energetyczny Ostrołęka informuje, że nie widzimy przeciwwskazań dla wykonania w/w zadania. Jednocześnie zawiadamiamy, że przy spełnieniu poniższych wymagań, wyrażamy zgodę na dalsze udostępnienie istniejącej i należącej do PGE Dystrybucja S.A. infrastruktury elektroenergetycznej dla funkcjonowania oświetlenia drogowego na terenie Miasta Maków Mazowiecki. Natomiast wobec faktu, że przeważająca większość obecnie funkcjonujących urządzeń oświetleniowych znajduje się na napowietrznych liniach energetycznych nN 0,4 kV należących do PGE Dystrybucja S.A., jak również, że przedmiotowe zadanie wykonywane będzie przez zewnętrznego wykonawcę, przystępując do jego realizacji należy uwzględnić niżej wymienione wymagania techniczno-formalno-organizacyjne:

1. Oprawy oświetleniowe należy montować na wysięgnikach słupowych nad przewodami istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych nN 0,4 kV (do boku słupa lub na jego wierzchołku — zależnie od możliwości montażowych, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań zbliżeniowych do przewodów linii energetycznej).
2. W sytuacji, gdy modernizacja oświetlenia drogowego będzie zakładała zwiększenie liczby opraw oświetleniowych, względem ilości, która funkcjonuje obecnie przed przeprowadzeniem prac montażowych, należy (w przypadku nie wystarczającej mocy przydzielonej) złożyć w Rejonie Energetycznym Ostrołęka stosowny wniosek o zwiększenie przydziału mocy.

3. Należy opracować dokumentację techniczną, która powinna inwentaryzować prace w zakresie wymiany opraw oraz ewentualnej rozbudowy, zawierać informacje o lokalizacji urządzeń sterująco-pomiarowych, zastosowanych rozwiązaniach technicznych oraz wartości zabezpieczeń, zgodnych z obecnymi umowami. Opracowanie to należy przedłożyć do uzgodnienia w Rejonie Energetycznym Ostrołęka.

Poza tym informujemy, że wykonanie powyższych prac powinno się odbywać bez wyłączania zasilanych z linii odbiorców energii elektrycznej (w technologii prac pod napięciem, po uprzednim zgłoszeniu prac w Rejonie Energetycznym) lub gdy ze względów bezpieczeństwa jest to niemożliwe, wykonawca robót powinien wcześniej ustalić z Posterunkiem Energetycznym Różan, możliwy termin wyłączenia linii i dopuszczenia do pracy. Firma wykonująca na zlecenie Miasta Maków Mazowiecki w/w prace, powinna dysponować personelem posiadającym wymagane kwalifikacje zawodowe oraz specjalistyczny sprzęt.

**Dodatkowo przypominamy, że przed rozpoczęciem prac budowlanych należy podpisać właściwą umowę udostępnienia infrastruktury PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, bądź zaktualizować załącznik do umowy z wykazem wykorzystywanych słupów.**

Wykonanie prac, wraz z dokumentacją powykonawczą, należy zgłosić do sprawdzenia w Rejonie Energetycznym Ostrołęka.

Z poważaniem

h2  
PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Warszawa  
Rejon Energetyczny Ostrołęka  
Wydział Miarętku Sieciowego  
Kierownik  
Wiesław Drężek

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 – adresat
2. Egzemplarz nr 2 – a/a

Wykonał: Wiesław Drężek

PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY LUBLIN-WŚCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 9 729 424 160 ZŁ W PEŁNI OPŁACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JERUZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, [www.pgedystrybucja.pl](http://www.pgedystrybucja.pl)