Legenda:

Ø200 - PVC-U z wydłużonym kielichem z litą ścianką SDR34 Ø200x5,9mm

Ø160 - RURY I KSZTAŁTKI CIŚNIENIOWE (SDR 17) Ø 160x9,5mm

	Nazwisko	Podpis	Upraw. Nr	Inwestor: BPK Spółka z o.o. 41 - 902 Bytom, Pl. Kościuszki 11	Projekt nr: 14 / 2022	Data: 09.2022
Projektował:	mgr inż. P. Zientz		SLK/1821/ POOS/07	**BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W REJONIE ISTNIEJĄCEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PRZY ULICY KOKSOWEJ W BYTOMIU WRAZ Z BUDOWĄ DODATKOWEJ PRZEPOMPOWNI**		
Sprawdził:	mgr inż. W. Foltman		SLK/2043/ POOS/08	**PROFIL KANALIZACJI**		
Skala: **1 : 100/500**	Stadium: **PZT**			BPK Spółka z o.o. 41 - 902 Bytom, Pl. Kościuszki 11 tel./email 32 39 67 184 / projekt@bpk.pl	Rysunek nr: **2**	



T1, T3



POZIOM PORÓWNAWCZY 280,00 m n.p.m.

OZNACZENIA	DŁUGOŚĆ [m]	RODZAJ RUR	ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU/RUROCIĄGU m n.p.m.	SPADEK [%] / ODLEGŁOŚĆ [m]	RZĘDNA DNA KANAŁU m n. p. m.	RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCEGO m n. p. m.	Opis
T1	0,00			1,50	291,00	292,50	PRZEŁĄCZENIE RUROCIĄGU TŁOCZNEGO Ø160
	0,90			1,0 / 6,7			ZAŁOM 45°
	2,30						ZAŁOM 45°
T2	6,70			1,43	291,07	292,50	ZAŁOM 45°
							ZAŁOM 45°
	8,30	Ø160		1,0 / 15,9			
		Ø200		3,0 / 1,0			
S1	22,60			1,47	291,23	292,70	PROJEKTOWANA STUDZIENKA DN1200
	0,00			2,07	290,63		WLOT DO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
Z1	1,00	ZBIORNIK RURY DW2000MM		3,85	288,85	292,70	
Z2	0,00			4,10	288,80	292,90	WYLOT ZE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
							ISTNIEJĄCY KABEL ENERGETYCZNY nN RURA OCHRONNA Ø110 L=1,2mb
		Ø200		1,0 / 18,8			ISTNIEJĄCA KANALIZACJA 285,80
				1,5 / 3,2			
S2	18,80			3,55	288,61 / 288,60	292,15	PROJEKTOWANA STUDZIENKA DN1200 Z REGULATOREM PRZEPŁYWU
Ke	22,00				288,55	292,10	PROJEKTOWANA STUDZIENKA Z ELEKTROZASUWĄ
Ps	23,70			3,60	288,50	292,10	PROJEKTOWANA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW
				3,65	288,45		
				3,0 / 1,7			
Kz	0,00			1,50	290,60	292,10	PROJEKTOWANA KOMORA ZASUW
							ISTNIEJĄCA KANALIZACJA 285,80
		Ø160		4,4 / 13,5			ISTNIEJĄCY KABEL ENERGETYCZNY nN RURA OCHRONNA Ø110 L=1,2mb
	11,50						ZAŁOM 30°
	12,90						ZAŁOM 60°
T3	13,50			1,50	291,20	292,70	PRZEŁĄCZENIE RUROCIĄGU TŁOCZNEGO Ø160