RZUT DACHU
SKALA 1:100

MVi-400WV2RN1(A)
Qchł=40 kW

Typ: Agregat skraplający
Model: MVi-400WV2RN1(A)
Producent: MIDEA Electric
Nominalna wydajność chłodnicza: 40,0 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 40,0 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: 15,7 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: 11,7 kW
SEER: 6,23; SCOP: 4,00
Zasilanie: 380-415V/3/50Hz
Poziom natężenia dźwięku: 59 dB(A)
Masa: 187 kg
Wymiary: 1130×1760×580 mm
Zakres temp. dla chł.: -15~+55°C
Zakres temp. dla grz.: -30~+30°C

SYSTEMOWA OBRÓBKA BLACHARSKA
Rsø100
Rynna 150
wyrzutnia dachowa
125 m³/h
KLAPA DYMOWA 300/200
zasilanie klapy oddymiającej
wentylator dachowy
Flowair UVO H1.4 EC
Pel=275 W; 230V
1000 m³/h
wentylator dachowy
Flowair UVO H3.0 EC
Pel=320 W; 230V
2870 m³/h
Sterowanie zgodnie z branżą sanitarną
h=3m
1/20 (~3°)
wentylator dachowy
Flowair UVO H4.2 EC
Vproj.=4120 m³/h
Vnom=4200 m³/h
Pel=330 W; 230V
m=22,1 kg
montowany na cokole
4120 m³/h
h=2m
S1
S9
S10

Zasilanie klap oddymiających zlokalizować zgodnie z DTR dostarczonych klap

LPS III

— —	zwód poziomy ocynkowany 8mm2
⊡	złącze kontrolne
⊜	Uziom
◉	Pręt pionowy Iglica odgromowa
⧻○	Przyłącze 3f, 400V L1,L2,L3,N,PE
×○	Przyłącze 1f, 230V L,N,PE

BIURO PROJEKTOWE
"Delta"s.c.
Poznańska 27/3, 85-129 Bydgoszcz, tel. (52) 321 25 84

RZUT Dachu
ELEKTRYCZA

Inwestor: .mdd Sp. z o.o.
89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Koronowska 22

Obiekt: Budowa hali produkcyjno – magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ul. Koronowska w Sępólnie Krajeńskim, działka nr. ew. 252/5 w obr. 0005

Data: 25.10.2023 r.
Skala: 1:100
Stadium P.T.
Nr rys. E-3
Nr ark.

Projektant: *Mirosław Siołkowski*
uprawnienia budowlane nr GP-KZ-7342/261/92

Sprawdzał: *Andrzej Sobczak*
uprawnienia budowlane nr AUB-KZ-7210/63/90

Opracowywał: *Marcin Japiński*