


Skołyszyn Park

AsXSn 2x35mm²

60 MPa

$f_{max} = 0.82 \text{ m}$
 $\alpha_0 = 40.00^\circ$



*Zgodnie z PN-E-05100-1, odległość pionowa przewodów linii o napięciu wyższym niż 1 kV od powierzchni drogi powinna wynosić nie mniej niż 6m.
Warunek zachowany*

OBIEKT	Przebudowa istn. sieci elektroenergetycznej nn na działkach nr ewid: 667/61, 701, 667/57, 667/56, 667/62, 667/58, 698/1 w miejscowości Skołyszyn			
INWESTOR	Gmina Skołyszyn 38-242 Skołyszyn 12	skala	nr rys.	stadium : PROJEKT
TYTUŁ RYS.	Profil skrzyżowania nr 2		E-5	specjalność :
PROJEKTANT	mgr inż. Tomasz Tęcza			Elektryczna
	PODPIS			data :
	nr upr. PDK/0236/PWOE/13			04.2023
ENTOM Tomasz Tęcza ul. Mała 1, 38-200 Jasło Nip: 685-15-48-451; Regon: 370541002				