



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32–500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 12/01/2024

Chrzanów, 11.01.2024 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu na: **Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – sprawa nr 139/2023.**

1. W jaki sposób ma być realizowane zarządzanie oświetleniem przez BMS ?

Odp.: Zamawiający nie wymaga aby system BMS obsługiwał oświetlenie.

2. Czy system BMS będzie miał możliwość dostępu do wewnętrznej sieci LAN ?

Odp.: Nie.

3. Jak może być prowadzone okablowanie strukturalne magistrali BMS (istniejące trasy kablowe, ewentualne bruzdowania w pomieszczeniach)?

Odp.: Należy zaproponować system bezprzewodowy lub okablowanie zaprojektować jak najmniej inwazyjnie, gdyż będzie się to wiązało z pracami malarskimi w pomieszczeniach.

4. Siłowniki montowane przy kaloryferach w technologii przewodowej czy bezprzewodowej ?

Odp.: Jak wyżej.

5. Podpięcie oświetlenia do BMS będzie wiązało się ze zmianą istniejącej instalacji ?

Odp.: Nie dotyczy.

6. Czy system BMS będzie miał dostęp do sieci Internet czy należy przewidzieć osobne urządzenie do komunikacji np po GSM?

Odp.: Jeśli to będzie konieczne, Zamawiający udzieli dostępu do Internetu na potrzeby systemu BMS.

7. Ile przewidziano stref grzewczych (w projekcie jest 230 grzejników natomiast lokalizacje ich nie są zaznaczone) ?

Odp.: Strefy grzewcze zostaną zaproponowane przez Wykonawcę na etapie projektu, który ma przedstawić przed przystąpieniem do prac.

Z poważaniem



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892