

KEY PLAN

LEGENDA

Rozdzielnica

OPRAWA ELEKTRYCZNE

Stalowa oprawa awaryjna z czujnikiem, 230 x 450 x 74 mm, kąt 60°

Stalowa oprawa awaryjna z czujnikiem, 230 x 450 x 74 mm, kąt 60°

Stalowa oprawa, 12-panelowa podpalana z czujnikiem, 230 x 1530 x 74 mm, kąt 60°

Stalowa oprawa, 12-panelowa podpalana z czujnikiem, 230 x 1530 x 74 mm, kąt 60°

Stalowa oprawa, 12-panelowa podpalana IP44 z czujnikiem, 230 x 1530 x 74 mm

Stalowa oprawa, 12-panelowa IP44 z czujnikiem, 230 x 1530 x 74 mm, kąt 60°

Stalowa oprawa, 12-panelowa IP44 z czujnikiem, 4 x 18 W świetlówka LED, 230 x 1530 x 74 mm

Stalowa oprawa, 12-panelowa podpalana z czujnikiem, 12 x świetlówka kompaktowa, 74 mm

Stalowa oprawa, przemysłowa podpalana z czujnikiem, 1 x 54 W świetlówka LED, 450 x 1530 x 74 mm

WYPUSTY ELEKTRYCZNE

Wypust 1 fazowy, 230 V, IP 65

Wypust 1 fazowy, 400 V, IP 65

OZNACZENIA PRZY WYPUSTACH I PUSTAKACH

Oznaczenie obwodu, np. 1/1 - nr obwodu/nr fazy

EXIT/E - napis do znaku ewakuacyjnego ręcznego, montaż na 1420 mm

Przyciski/Prz - napis do miejsca przyciskowej, na 900 mm

WC/U - napis do osłon ściennej, na 900 mm

Dzwi - napis do dzwonka przyciskowej, na 900 mm

CT - napis do czytnika kart, montaż na przeciwległej ścianie, na 900 mm

PODSTAWOWE OZNACZENIA

1420 mm - od posadzki wysokość montażu, w metrach

UWAGI

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z PROJEKTEM. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI LUB NIEJASNOŚCI W PROJEKCIE NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA O WYJAŚNIENIE. NALEŻY PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW BHP I PPOŻ. ORAZ NORM I WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ ATESTY I CERTYFIKATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM.
2. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI LUB NIEJASNOŚCI W PROJEKCIE NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA O WYJAŚNIENIE.
3. WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
4. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z PROJEKTEM. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI LUB NIEJASNOŚCI W PROJEKCIE NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA O WYJAŚNIENIE. NALEŻY PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW BHP I PPOŻ. ORAZ NORM I WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ ATESTY I CERTYFIKATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM.
5. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI LUB NIEJASNOŚCI W PROJEKCIE NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA O WYJAŚNIENIE.
6. WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.

Projektant:	mgr inż. Grzegorz Rybak upr. nr POM/0189/POOE/08	
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Górny upr. nr POM/0189/POOE/08	
Projektant:	mgr inż. Przemysław Kalinski upr. nr POM/0189/POOE/08	
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Kacperski upr. nr POM/0189/POOE/08	
Rysował:	mgr	Data: 07.2019

Inwestor:
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

Nazwa obiektu:
Przebudowa budynku Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ulicy Madalińskiego/ Sterlinga/ Lindleya/ Czechosłowackiej

Adres obiektu:
Miasto Łódź, Obręb nr 49 przy ulicy Madalińskiego/ Sterlinga/ Lindleya/ Czechosłowackiej na działce nr 1/3 oraz 4 Miasto Łódź, Obręb nr 49 przy ulicy Madalińskiego/ Sterlinga/ Lindleya/ Czechosłowackiej na działce nr 1/1 Powiat Łódź, Gmina Miasto Łódź, ul. Madalińskiego 65, 90-131 Łódź
dz. nr ewid. 4/1, ark. 19/109, 3/29/14, 16, 18, jedn. ewid. 1202, 1402/204

Wykonawca:	INWESTYCJA PROJEKT ul. Aluminiowa 9 42-208 Częstochowa
Branża:	Elektryczna
Nazwa:	Rzut poziomu 0 - Inst. gniazdowa - część 2
Projekt Wykonawczy	Skala: 1:100 Data: 07.2019
Projekt: mgr	Rysował: mgr Sprawdził: mgr Nr rys: 240-IP-A2- 0 - DR - E - 61506 Rewizja: -