KEY PLAN



LEGENDA

Rozdzielnica

GNIAZDA ELEKTRYCZNE

- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 230 V, IP20, h=wg rysunku
- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 230 V, IP44, h=wg rysunku
- Zestaw poziomy: 2x gniazdo pojedyncze z uziemieniem, 230 V, IP20, h=wg rysunku
- Zestaw poziomy: 2x gniazdo pojedyncze z uziemieniem, 230 V, IP20, h=wg rysunku
- Zestaw poziomy: 2x gniazdo pojedyncze IP44 z uziemieniem, 230V, h=110 cm
- Zestaw poziomy: 4x gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 230 V, IP20, h=30 cm
- Zestaw poziomy: 2x gniazdo DATA z uziemieniem + 2x RJ45 podwójne cat6 ekran, h=30 cm
- Zestaw poziomy: 2x gniazdo pojedyncze z uziemieniem + 2x gniazdo ekwipotencjalne, h=30 cm
- Zestaw poziomy: gniazdo pojedyncze z uziemieniem + RJ45 podwójne cat6 ekran, h=30 cm

WYPUSTY ELEKTRYCZNE

- Wypust 1 fazowy, 230 V, IP20
- Wypust 3 fazowy, 400 V, IP44

OZNACZENIA PRZY WYPUSTACH 1 FAZOWYCH

SKD - wypust dla systemu kontroli dostępu, h=220 cm

SSWiN - wypust dla systemu sygnalizacji włamania i nadzoru, h=220 cm

Przyzywowy - wypust dla instalacji przyzywowej, h=150 cm

RACK - wypust dla szafy rackowej, h=30 cm

Drzwi - wypust dla drzwi przesuwnych, h=210 cm

AV - wypust w biurku dla systemu audiowizualnego, h=30 cm

POZOSTAŁE OZNACZENIA

"1/4/TO-10" - nr piętra/nr szachtu/typ rozdzielnicy - nr obwodu

UWAGI

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ W NATURZE.
2. W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH KOLIZJI LUB NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTEM - NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W CELU UZGODNIENIA ROZWIĄZANIA KOLIZJI.
3. WSZELKIE MATERIAŁY BUDOWLANE WYKORZYSTANE PODCZAS ROBÓT BUDOWLANYCH MUSZĄ POSIADAĆ WYMAGANE ATESTY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP I UE.
4. PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH NALEŻY PROWADZIĆ BIEŻĄCĄ KOORDYNACJĘ MIĘDZYBRANŻOWĄ WYKONYWANYCH PRAC I ICH ZGODNOŚCI Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
5. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM.
6. WYMAGANIA POŻAROWE DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU - WG OPISU OCHRONY POŻAROWEJ ORAZ RYSUNKÓW.
7. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NIE OBEJMUJE SZCZEGÓŁOWYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE MONTAŻU I POSADOWIENIA URZĄDZEŃ.
8. PODANE NA RYSUNKACH ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE SĄ ROZWIĄZANIAMI, DLA KTÓRYCH NA ETAPIE WYKONAWSTWA NALEŻY PRZYGOTOWAĆ PROJEKTY WARSZTATOWE, KTÓRE NALEŻY UZGODNIĆ Z ARCHITEKTEM I PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI.
9. ROZWIĄZANIA WARSZTATOWE MUSZĄ BAZOWAĆ NA ROZWIĄZANIACH SYSTEMOWYCH UWZGLĘDNIAJĄCYCH SPECYFIKĘ OBIEKTU (PRZEZNACZENIE, ODDZIAŁYWANIA MECHANICZNE, KLIMATYCZNE ITP.)
10. RYSUNKI DWG NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z RYSUNKAMI PDF.

Projektant: mgr inż. Grzegorz Rybak
w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń
upr. nr POM/0186/POOE/08

Opracował: inż. Dariusz Górny
inż. Przemysław Kwiliński

Projektant Sprawdzający: mgr inż. Andrzej Rulewski
w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń
upr. nr 251/Gd/2002

Rysował: PKW | Zatwierdził: GRY

Zamawiający / Inwestor
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

Nazwa inwestycji
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym.

Adres obiektu budowlanego
Bdynki A1, A2 Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwesytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym. Ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
dz. nr ewid. 411, ob. 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Branża
Elektryczna

Tytuł rysunku
Rzut poziomu 01 - Inst. gniazdowa - część 1

Faza projektu	Skala	Arkusz	Data
Projekt Wykonawczy	1:100		07.2019

Nr. projektu	Autor	Strefa	Poziom	Typ	Branża	Numer	Rewizja
240	IP	A2	01	DR	E	61503	-

29.08.2019 16:37:57 C:\Users\12\Documents\240-IP-A2-ZZ-M3-E-00001_Adam.Kujawski.rvt