



*Szpital św. Anny w Miechowie*  
*ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów*  
*tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342*  
*REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869*  
*http://www.szpital.miechow.pl,*  
*e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl*

Miechów, dnia 24.10.2024 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) w Miechowie oraz Pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w Szpitalu św. Anny w Miechowie**. Nr sprawy: 10/TP/2024.

W związku z wniesieniem pytań, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

**1.**

W treści dokumentu PFU jest podana informacja o ochronie osłonami przeciw promieniowaniu RTG:

"Ściany wewnętrzne

Ściany pomieszczeń, w których będą wykonywane zabiegi z pomocą aparatu RTG należy zabezpieczyć osłonami przeciw promieniowaniu RTG (po wcześniejszym wykonaniu stosownych obliczeń).

Ochrona przed promieniowaniem

W sali resuscytacji wykonać ochronę przed promieniowaniem RTG zgodnie z projektem osłon.

Parametry ochrony przed promieniowaniem ekranów ochronnych, urządzeń ostrzegających przed promieniowaniem i innego wyposażenia należy uzgodnić z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym".

W dniu 09.10.2024r Zamawiający odpowiedział na pytanie nr. 32 potwierdzając wykonania takich osłon w pomieszczeniach sali resuscytacyjnej i salach terapii natychmiastowej.

W dniu 23.10.2024 r odpowiedział Zamawiający na pytanie nr. 1 "Zamawiający informuje, że w pomieszczeniach SOR nie są przewidywana instalacja i korzystanie ze stacjonarnych urządzeń radiologicznych. W ramach SOR badania radiologiczne wykonywane są przy użyciu urządzeń mobilnych (Alma Mobil 32 oraz !M1 Solutions for tomorrow), nie wymagające osłon stałych (stosowane są specjalistyczne parawany, którymi dysponuje Zamawiający"

Proszę o jednoznaczną informację czy w zakres wchodzi zabezpieczenie ścian pomieszczeń osłonami przeciw promieniowaniu RTG czy jednak Zamawiający zrezygnował z tego rozwiązania.

**Ad.1 Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie inwestycji wchodzi zabezpieczenie osłonami przeciw promieniowaniu RTG, zgodnie z zapisami PFU. Ponadto informuje, że w ramach SOR stosowane są mobilne urządzenia RTG, nie jest przewidywana instalacja stacjonarnych urządzeń radiologicznych.**

Podpis elektroniczny