



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B

TEL. (71) 3-166-167, 3-166-168 www.zgk-katy.pl

Kąty Wrocławskie, 2020-11-27

ZGK/DKŚ/ 5514 /2020

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie malowania zbiorników filtrów ciśnieniowych oraz zbiornika aeratora znajdujących się w hali filtrów na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Kątach Wrocławskich

Znak sprawy: **ZGK/ZAP/16/2020**

Nr id postępowania: **399778**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytanie 1.

Czy można zastosować swój sprawdzony system malarski, czy musi to być farba alkidowa ?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej farby o równoważnych parametrach, pod warunkiem, że zaoferowany produkt, po zastosowaniu na powierzchni zbiorników, będzie tworzył powłokę elastyczną odporną na wodę i warunki atmosferyczne.

Pytanie 2.

Jaka farba była zastosowana na tych zbiornikach, skoro mamy taki efekt ?

Odpowiedź.

Zamawiający nie posiada informacji o rodzaju zastosowanej farby na zbiornikach. Zbiorniki od momentu zamontowania miały wykonaną fabryczną powłokę. Malowanie zbiorników będzie przeprowadzane po raz pierwszy.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Marek Buczek

Otrzymują:

- 1) <https://platformazakupowa.pl/transakcja/399778>
- 2) ZGK, a/a.