



Urząd Miasta Ruda Śląska  
Wydział Gospodarki Komunalnej

Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska  
tel. 32 244 90 00 wew. 3111, fax. 32 248 75 23  
e mail: wgk@ruda-sl.pl, www.rudaslaska.pl

Ruda Śląska, dnia **29. KWI. 2016**

I-projekt Łukasz Kłak

44-100 Gliwice

ul. Gdańska 17/2

Znak sprawy:

KK.7021.14.27.2016

**Dotyczy: opinii w sprawie budowy przepompowni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną grawitacyjną i tłoczną w rejonie ul. Mikołowskiej.**

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18.04.2016 r. Wydział Gospodarki Komunalnej wnosi następujące uwagi:

- a) lokalizacja projektowanej przepompowni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną grawitacyjną i tłoczną koliduje z infrastrukturą oświetlenia terenów publicznych,
- b) przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót prowadzonych w pobliżu urządzeń, sieci i źródeł oświetlenia terenów publicznych należy zgłosić do tut. Wydziału z wyprzedzeniem minimum 7 dni i wykonywać pod nadzorem tut. Wydziału oraz eksploatatora oświetlenia terenów publicznych, nie spełnienie niniejszego warunku oznacza nieuprawnioną ingerencję w będącą własnością Miasta Ruda Śląska instalację oświetlenia terenów publicznych; zgłoszenie nie jest równoznaczne z realizacją obowiązków wynikających z Prawa Budowlanego,
- c) prace w pobliżu instalacji (kable) oświetlenia miejsc publicznych należy poprzedzić wykopami kontrolnymi. Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla oświetlenia ulicznego zlokalizowanego wykopem kontrolnym. Kabel można odsłaniać tylko do strefy ochronnej, tj. do folii sygnalizacyjnej,
- d) lokalizacja dowolnego obiektu na terenie objętym inwestycją nie może utrudniać dojazdu do istniejących słupów oświetleniowych usytuowanych na gruncie objętym zakresem robót,
- e) podczas prowadzenia prac budowlano-wykonawczych należy zachować ciągłość funkcjonowania istniejących instalacji oświetlenia terenów publicznych w godzinach ich normalnej pracy,
- f) w przypadku odkrycia w trakcie prowadzonych prac kabli oświetlenia ulicznego, przed zasypaniem wykopów należy zgłosić do tut. Wydziału odbiór robót zanikających,
- g) na istniejącym kablu oświetlenia ulicznego należy założyć grubościenną, dwudzielną rurę ochronną A 83 PS własnym kosztem i staraniem pod nadzorem tut. Wydziału oraz eksploatatora oświetlenia terenów publicznych w mieście, (wloty do rur uszczelnić pianką montażową),

- h) w przypadku wystąpienia konieczności demontażu słupów wykonawca robót dokona demontażu i ponownego montażu słupów własnym kosztem i staraniem pod nadzorem tut. Wydziału oraz eksploatatora oświetlenia terenów publicznych w mieście, podczas prowadzenia prac budowlano-wykonawczych należy zachować ciągłość funkcjonowania istniejących instalacji oświetlenia terenów publicznych w godzinach ich normalnej pracy,
- i) wszelkie szkody na majątku miasta powstałe w związku z prowadzonymi robotami Wykonawca robót naprawi własnym kosztem i staraniem pod nadzorem tut. Wydziału oraz eksploatatora oświetlenia terenów publicznych w mieście,
- j) tut. Wydział zastrzega sobie prawo udziału w odbiorze końcowym robót.

Powyższa opinia nie zwalnia z obowiązków, o których mowa w art. 20 oraz z odpowiedzialności, o której mowa w art. 90 - 96 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity z Dz.U. z 2013 poz. 1409).

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Gospodarki Komunalnej

Katarzyna Kuberek

**Rozdzielnik:**

1. i-projekt Lukasz Kłak, 44-100 Gliwice, ul. Gdańska 17/2
2. KK

W. K.