


WIDOK Z OŚLONAMI

WIDOK ELEWACJA



1) * - elementy przystosowane do plombowania.

2) Wszystkie elementy

znajdujące się przed licznikiem należy przygotować do plombowania.

3) W rozdzielnicy RB umieścić informację:

4) W rozdzielnicy RB-ADM

umieścić informację:
"Wyłączenie RB nie powoduje
rozłączenia RB-ADM"

- Montaż podtynkowy
- Gr. blachy min. 1,0mm
- Malowana proszkowo
- IP: 30, I klasa izolacji
- Zamek: PATENTOWY 9081
- Okiełnawione
- Rodzienne w osobnych obudowach

<p>Objekt:</p> <p>Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Kościuszki 80 61-715 Poznań</p>	<p>Investor:</p> <p>Miasto Poznań wielorodzinny Plac Kolegiacki 17 61-841 Poznań</p>	<p>Jednostka projektowa:</p> <p>ENEPROJEKT Adam Dziamski ul. Lini Lubeckiej 3, 61-249 Poznań NIP 782-204-64-63, REGON 30039350</p>	<p>Projektował: Stefan Madkowiak upr. nr 160/76/Pw</p> <p>Opracował: Przemysław Rybaczewski upr. nr -</p> <p>Sprawdził: Rafał Olszewski upr. nr WK/P/0410/POOE/11</p> <p>Nazwa rysunku: Rozdzielnica WLZ-ów RB - oficina</p>	<p>Podpis</p> <p>Podpis</p> <p>Podpis</p>	<p>Stadium:</p> <p>Branża: ELEKTRYCZNA</p> <p>Data: 12.2018</p> <p>Nr rysunku E09-2/ 2</p>	<p>PBW</p>
--	--	--	--	--	--	-------------------