



Olkusz, dnia 11.07.2024 r.

KBZ.271.2.15.2024

### Wyjaśnienia treści SWZ

dotyczy: *postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na realizację zadania pn.: **Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury społeczno-edukacyjnej wraz z elementami systemu gospodarki wodnej na terenie miasta i gminy Olkusz***

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień na zapytania do treści SWZ:

Część - Budowa budynku świetlicy wiejskiej z zewnętrznymi i wewnętrznymi instalacjami wod.-kan. i energii elektrycznej, zewnętrznymi odcinkami instalacji wodnej i energii elektrycznej, zbiornikiem szambo na dz. Nr ewid. Gr 74/13 w Pazurku.

#### Pytanie 1.

- Projekt budowlano-wykonawczy przewiduje montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych DZ-1 natomiast przedmiar drzwi DZ-1 wykonane technologii -PCV jakie drzwi należy przyjąć do wyceny.

#### Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć zakup i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych DZ-1, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. Należy zachować parametry i wyposażenie opisane w uwagach do pozycji DZ-1 w tabeli zestawienia stolarki, w szczególności należy zwrócić uwagę na zachowanie minimalnego otworu po otwarciu skrzydła o szer. 90cm.

#### Pytanie 2.

-Projekt przewiduje montaż okna O2 o wym. 1,5\*0,6, natomiast przedmiar o wym. 1,2\*0,6 jaki okno należy wycenić.

#### Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć okno O2 o wymiarach 1,20x0,60m - tak, jak podano w pozycji 47 przedmiaru. Na rzucie parteru błędnie oznaczono okno w osi "D" o wymiarach 120/60 symbolem O1 zamiast O2, natomiast w zestawieniu stolarki błędnie opisano okno O2 podając wymiary 150/60cm.

#### Pytanie 3.

- Projekt przewiduje obmurowanie kominów systemowych ponad dachem cegłą klinkierową wraz ze spoinowaniem, przedmiar nie uwzględnia w/w zakresu prac. Czy w wycenie należy uwzględnić w/w czynności.

#### Odpowiedź:

W wycenie należy uwzględnić obmurowanie kominów ponad dachem cegłą klinkierową, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.