

Informacje dodatkowe

1. dotyczy Pawilonu A /poz. 74/ oraz Pawilonu B /poz. 72/

Zamawiający informuje, że obydwa dachy kryte są papą termozgrzewalną. Kompleksowy remont dachu Pawilonu A był zrobiony 4 lata temu a Pawilonu B 8 lat temu. Obecnie należy przewidzieć konserwację dachów i ewentualnie drobne naprawy papy lub obróbek. Na schodach zewnętrznych należy wymienić uszkodzone płytki i poszczególne stopnie okleić taśmą ostrzegawczą. W załączeniu zdjęcia oraz rzut z dachu.

2. dotyczy rys. PW-ARCH-001

"Montaż elementów odpornych na umyśłe uszkodzenia dotyczy tylko pomieszczenia sanitarno-higienicznego 1/13 połączonego z separatką 1/12 (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019). Parametry techniczne takiego wyposażenia spełniają każde elementy które są wandaloodporne".

3. dotyczy Pawilonu A / poz. 55/

Drzwi do szaf wnękowych jest 7 szt. o łącznej powierzchni wykazanej w przedmiarach. Drzwi muszą być wykonane z materiału niepalnego. Wymiary drzwi należy pomierzyć na etapie budowy po demontażu istniejących drewnianych obudów i ościeżnic wraz z drzwiami. Przy montażu należy dopasować do istniejących szaf.

4. dotyczy wymiany drzwi w Paw. A i B – należy przewidzieć i zamontować ościeżnice metalowe

5. dotyczy naprawy i wymiany wykładziny na posadzkach – wykładzinę należy też wywinąć na ścianę