

Szczecin, 11.03.2024 r.

A-ZP.381.8.2024.KO

informacja na stronę internetową

**dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. Wymiana dźwigu
windowego w budynku Domu Studenta nr 3 przy ul. Kordeckiego 15 w Szczecinie**

Zamawiający działając na podstawie art. 285 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) przekazuje pytania
zgłoszone w trakcie zebrania z wykonawcami (wizja lokalna przeprowadzona w dniu
08.03.2024 r.), wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Czy panel dyspozycyjny musi być wykonany z poliwęglanu?

Odpowiedź

Panel należy wykonać ze stali nierdzewnej i pomalowany na kolor kontrastujący ze ścianą
wewnątrz windy

Pytanie 2

Czy siedzisko w windzie jest niezbędne ?

Odpowiedź

Tak

Pytanie 3

Lustro w windzie ma być zamontowane na całości tylnej ściany czy od połowy ?

Odpowiedź

Lustro ma być zamontowane na wysokości 80 cm od poziomu podłogi

Pytanie 4

Czy mają być zamontowane odbojnice na dole ścian?

Odpowiedź

Tak

Pytanie 5

Czy panel w kabinie ma być kontrastowy?

Odpowiedź

Tak- zgodnie z opisem w OPZ

Z poważaniem

.....