

Znak: ZPL.271.42.2022.AW

Odpowiedzi Nr 2 na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: „Budowa dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka”

W odpowiedzi na skierowane zapytania z dnia 5 i 8 września 2022 r. dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia na w/w zadanie, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie Nr 1:

Jaki rodzaj zabezpieczenia PPOŻ został zastosowany między budynkiem socjalnym a halą systemową?

Odpowiedź:

Rodzaj zabezpieczenia p.poż. należy dobrać na etapie prac projektowych uwzględniając funkcję i przeznaczenie obiektów oraz przepisy szczegółowe, a w szczególności „DZIAŁ VI Bezpieczeństwo pożarowe” rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225). Wykonany Program Funkcjonalno-Użytkowy precyzuje indywidualne wymogi odnośnie funkcji i walorów użytkowych obiektu.

Pytanie Nr 2:

Czy w pobliżu działki jest hydrant? Jeżeli tak to proszę podać jego wydajność.

Odpowiedź:

A. Dziemionna, ul. Kanałowa – dz. nr 18/3 (teren po byłej nieczynnej oczyszczalni ścieków)

Na terenie likwidowanej oczyszczalni w Dziemionnie przewidziano tylko jeden hydrant do pozostawienia, zasilany z sieci DN 90, zaznaczony na rysunku PZT projektu rozbiórki oczyszczalni ścieków, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego pisma. Hydrant z uwagi na stan techniczny wymaga wymiany na nowy. Ciśnienie dyspozycyjne na powyższym hydrancie zostanie podane po dokonaniu próby jego wydajności.

W ramach przetargu należy ująć w dokumentacji projektowej wykonanie zabudowy nowego hydrantu i/lub wymianę ww. istniejącego na nowy.

B. Brzoza, ul. Spacerowa – dz. nr 171 (teren przy nowej czynnej oczyszczalni ścieków)

W Brzozie najbliższy hydrant znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków, ale nie można brać go pod uwagę ze względu na zamknięty charakter obiektu.

W ramach przetargu należy ująć w dokumentacji projektowej wykonanie zabudowy nowego hydrantu, np. na projektowanym przyłączy wodociągowym od sieci wodociągowej DN 90, znajdującej się po przeciwnej stronie drogi od lokalizacji PSZOK. Hydrant zlokalizować przy drodze po stronie PSZOK lub na terenie PSZOK.

Pytanie Nr 3:

Czy określony w SWZ rodzaj odpadów nie wymusza wykonania zadaszania nad kontenerami?

Odpowiedź:

Odpady wymagające ochrony przed wpływem czynników atmosferycznych będą gromadzone w projektowanej hali. Pozostałe odpady, uwzględniając, że będą one gromadzone w specjalistycznych kontenerach oraz uwzględniając okres przechowywania i sposób usuwania, nie wymagają wykonania dodatkowego zadaszania nad kontenerami.

Pytanie Nr 4:

Czy zamawiający dysponuje decyzją o Warunkach Zabudowy dla obydwu lokalizacji?

Odpowiedź:

A. Dziemionna, ul. Kanałowa - dz. nr 18/3 (teren po byłej nieczynnej oczyszczalni ścieków).

Na terenie działki nr 18/3 obręb ewidencyjny Dziemionna nie obowiązują zapisy mpzp. Zamawiający dysponuje decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGG.6733.7.2022.EL z dnia 6 września 2022 r. polegającej na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne numer 18/3 i 18/6, położone w obrębie ewidencyjnym Dziemionna, gm. Nowa Wieś Wielka, która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego pisma.

B. Brzoza, ul. Spacerowa - dz. nr 171 (teren przy nowej czynnej oczyszczalni ścieków)

Na terenie działki obowiązuje mpzp „Brzoza-ul. Bydgoska część południowa” (Uchwała nr XXVI/263/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 maja 2005 r.) - K-1 Oczyszczalnia ścieków, R3 - Tereny rolne, łąki i pastwiska, nieużytki, KDW4 - teren dróg wewnętrznych. Pełna treść uchwały znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowa Wieś Wielka: bip.nowawieswielka.pl>Urząd Gminy>Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne > miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego> obowiązujące.

https://mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_nowa_wies_wielka