



Postępowanie współfinansowane jest ze środków:  
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

Drzycim, dnia 05.01.2023 r.

Znak sprawy RIRGR. 271.22.2022

**- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu -**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 na zadanie pod nazwą: „**Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim**”

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

**Zestaw pytań z dnia 02.01.2023 r.:**

**Pytanie nr 1**

W pomieszczeniu 0.8 występuje okno oznaczone 150/150, jednak brakuje go zestawieniu stolarki. Proszę o doprecyzowanie parametrów.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Na rysunku podana jest szerokość okna 120 cm - natomiast w oznaczeniu 150 cm - należy przyjąć okno o wymiarach 120/150 które jest ujęte w zestawieniu stolarki*

**Pytanie nr 2**

Proszę o wskazanie wymaganego sposobu wzmocnienia grunt.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zgodnie z badaniami geologicznymi należy ująć w wycenie wykonanie drenażu opaskowego na poziomie posadowienia ław fundamentowych z rurek drenażowych fi 100 w otulinie z geowłókniny obsypanych żwirem 10 cm . Drenaż opaskowy należy zakończyć studniami szczelnymi fi 1200 z kręgów betonowych o głębokości 2,50 umiejscowioną w lewym narożniku przednim i tylnym budynku patrząc od strony wjazdu na działkę*

*Łączna długość drenażu - 155 mb fi 100 mm*

*Ilość studni - 2 szt. fi 1200 mm*

*Dodatkowo w wycenie należy ująć wymianę gruntów nasypowych (mogących wystąpić lokalnie w większej miąższości) na piasek - w ilości około 500 m3*

**Pytanie nr 3**

Z uwagi na powyższe pytania, mające duże znaczenie dla wyceny całej inwestycji oraz obecną aktualizację noworoczną cenników materiałów proszę o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 12.01.2023 r.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 12 stycznia 2023 r.*

#### Pytanie nr 4

Proszę o podanie sposobu oparcia więźby dachowej na ścianie łączącej dwa segmenty budynku.

#### Odpowiedź Zamawiającego:

*Dach większej części budynku oparty jest na murłacie położonej na wyższej ścianie, dach mniejszej części budynku oparty jest na murłacie położonej na niższej ścianie - obie te ściany są obok siebie ( należy liczyć na tym odcinku dwie murłaty )*

- B. Zamawiający informuje, że powyższe pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
- C. Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany obligują Zamawiającego do **przedłużenia terminu składania ofert**, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: **11.01.2023 godz. 9.00**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: **12.01.2023 godz. 9.00**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert **11.01.2023 godz.9:10**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert **12.01.2023 godz. 9:10**

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 09.01.2023 r.**

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 10.02.2023 r.**

- D. Dodatkowo Zamawiający informuje, o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu



Postępowanie współfinansowane jest ze środków:  
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

**nr 2022/BZP 00495415/01 z dnia 2022-12-14 w sekcji VIII.**

*Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 2023-01-05 r. w BZP.*

W załączeniu:

1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 2023-01-05 nr 2023/BZP 00012153/01.

**D. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**

Wójt Gminy  
/-/ Marian Krywald