



**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Gorzowie Wielkopolskim**

Gorzów Wlkp., dnia 10 czerwca 2022 r.

PTT.2370.04.2022.MP

**Publikacja
na platformie zakupowej**

ZAPYTANIE OFERTOWE

Z a m a w i a c y : Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., zaprasza do złożenia oferty na:

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pomp szlamowych **WT30X** wraz z wyposażeniem w ilości 3 kompletów (komplet składa się z motopompy, węża ssawnego ze smokiem ssawnym oraz 5 szt. węży tłocznych).

Opis przedmiotu zamówienia:

Przenośne motopompy do wody zanieczyszczonej o wydajności nominalnej 1 200 dm³/min przy nominalnym ciśnieniu tłoczenia pn = 1 bar.

Wloty ssawne motopomp wyposażone w nasady ssawne 75 wg normy PN-M-51038. Wyloty tłoczne wyposażone w nasady wg normy PN-M-51038 Silnik motopompy wyposażony, co najmniej w rozrusznik ręczny. Pojemność zbiornika motopompy przenośnej powinna zapewniać pracę pompy z wydajnością nominalną w ciągu, co najmniej 60 min bez uzupełnienia zapasu paliwa. Kadłub, urządzenie zasysające i przewody wodne pompy z możliwością skutecznego odwodnienia. Zawory odwadniające łatwo dostępne. Wszystkie urządzenia do sterowania pracą pompy widoczne i dostępne z miejsca obsługi. Na motopompie oraz na silniku umieszczone tabliczki znamionowe. Motopompa zdolna do 24-godzinnej pracy ciągłej, z zachowaniem nominalnej wydajności i nominalnego ciśnienia tłoczenia przy nominalnej skorygowanej geodezyjnej wysokości ssania.

Dane techniczne pompy

Medium - woda szlamowa

Minimalna wydajność - 1200 l/min

Maksymalna wysokość podnoszenia – nie mniej niż 25 m

Maksymalna wysokość ssania – nie mniej niż 8 m

Typ silnika - GX 270

Moc silnika - 9,0 / 8,4 (netto) KM (3600 obr/min)

Wymiary umożliwiające przewóz w skrytkach samochodów pożarniczych (dł x szer x wys) nie więcej niż: 660 x 495 x 515 mm

Masa nie więcej niż 61 kg

Średnica zanieczyszczeń - do 28 mm

Oil Alert

Wyposażenie:

- wąż ssawny B-75-3000-Ł wyposażony w łączniki spełniające wymagania normy PN-M-51031 wraz ze smokiem ssawnym prostym spełniającym wymagania normy PN-M-51152.
- pożarnicze węże tłoczne W-52-20-ŁA z powłoką zewnętrzną wyposażone w łączniki tłoczne zgodne z normą PN-M-51031.

Istotne warunki zamówienia:

Pompy, smoki ssawne oraz węże muszą spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.)

Dodatkowe wymagania do przedmiotu zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: do 31.08.2022r.

Kryteria oraz sposób oceny ofert: Cena 100%.

Okres gwarancji: minimum 2 lata od dnia dostawy.

Warunki płatności: przelewem z 30 dniowym okresem płatności od dnia otrzymania faktury.

Okres związania z ofertą: 60 dni od dnia złożenia oferty.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Jarosław Rojna tel. 95 7338404, Magdalena Popiel, tel. 95 7338 420,

Miejsce dostawy: KM PSP Gorzów Wlkp. ul. Dąbrowskiego 3.

Koszty dostawy: wliczone w cenę.

Szkolenie z obsługi sprzętu: jeśli jest wymagane koszty szkolenia po stronie dostawcy.

Sposób przygotowania oferty:

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy elektronicznej (zakupowej).

Dopuszczalne jest załączenie formularza oferty lub skorzystanie z narzędzi dostępnych na platformie elektronicznej.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia

15.06.2022r. godz. 10:00

Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w Zapytaniu ofertowym dokumenty.

Zamawiający akceptuje podpisanie dokumentów przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego a także skan ofert.

Pouczenie-informacja: niniejsze zapytanie ofertowe ma charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający może bez podania przyczyny unieważnić postępowanie lub odmówić zawarcia umowy. Złożenie przez wykonawcę oferty nie stwarza po jego stronie jakichkolwiek roszczeń, w tym o zawarcie umowy o udzielenie zamówienia, bądź zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z zapytaniem ofertowym.

Z up. Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej
w Gorzowie Wlkp.

mł. brg. mgr inż. Jarosław Rojna
Z-ca Komendanta Miejskiego PSP