

OZNACZENIA:

- nawiewnik higrosterowany z przepustnicą
- kana*y wentyl. nawiewne elastyczne
- kana*y wentyl. wywiewne elastyczne
- wentylator
- anemostat wyciągowy
- nawietrzak ścienny

WENTYLACJA
SKALA 1:50

UWAGI:

* instlacja wentylacji wykonana z kanałów elastycznych typu FLEX.
* w górnej części ramy okiennej należy zamontować higrosterowalne nawietrzaki nadokienne
* w drzwiach do pomieszczeń bez okien należy zamontować kratki kompensacyjne;
* w miejscu zamontowania kabin prysznicowych należy zastosować wentylatory łazienkowe, które umożliwią usuwanie nadmiaru wilgoci - wentylator z czujnikiem higroskopijnym;
* Wszystkie roboty należy wykonywć zgodnie z Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opracowanych przez ITB oraz wiedzą i zasadami sztuki budowlanej;
* Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie i pod warunkiem uzyskania zgody projektanta, kierownika budowy lub inspektora nadzoru;
* Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem opisów;
* Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, projektantem, kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru;
* W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji z zastanym na budowie stanem faktycznym należy konsultować się z projektantem;
* Zgodnie z art. 22 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z projektem, decyzją o pozwoleniu na budowę, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną;

LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO
Michał Kruczkowski
Chwałęcice, ul. Żwirowa 204, 66-415 Kłodawa
tel. 882 604 288; e-mail: biuro@lcbp.pl; www.lcbp.pl

Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa budynku SOSW wraz ze zmianą sposobu użytkowania i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sulęcin.

Adres obiektu budowlanego:
ul. Lipowa 12 A, 69-200 Sulęcin, działka nr ewid. 314/3 obręb 0046 Sulęcin (_ jedn. ewid. Sulęcin - miasto, powiat sulęciński, województwo lubuskie, (id działki: 80704_4.0046.314/3)

Tytuł rysunku:
WENTYLACJA

Stadium:
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Projektant:	Data:	Podpis:
mgr inż. AGNIESZKA HARASIMOWICZ nr upr. nr UBD/0017/POOK/19 do projektowania bez ograniczeń w zakresie inst. instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych	15.11.2020	

Skala rys.:
1:50

Nr rys.:
PFU-S-02

Zabrania kopiowania, powielania, udostępniania osobom trzecim oraz wykorzystywania przez osoby nieuprawnione przez autora lub właściciela praw autorskich bez jego zgody. Zabrania się