

L. dz. **2341** / 2017
WT / Wod. / 178 / 2017

Sośnicowice, 18 grudnia 2017 r.

a/a

Gmina Sośnicowice
ul. Rynek 19
44-153 Sośnicowice

Dotyczy: warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej działek nr 2720/633 oraz 2752/633, położonych w Sośnicowicach przy ul. Przemysłowej.

W odpowiedzi na złożony przez Państwo wniosek informujemy, iż zapewniamy dostawę wody z wodociągu komunalnego do działek nr 2720/633 oraz 2752/633, położonych w Sośnicowicach przy ul. Przemysłowej.

Poniżej podajemy warunki techniczne podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej:

- 1/ włączenie projektowanej sieci wodociągowej należy przewidzieć z istniejącego wodociągu PE o średnicy \varnothing 160 mm, usytuowanego w pasie drogowym ul. Przemysłowej, projektując wodociąg z rur PE o średnicy 110 mm, SDR11;
- 2/ w miejscu włączenia do istniejącej sieci \varnothing 160 mm należy przewidzieć zasuwę odcinającą bezdławikową w obudowie ziemnej ze skrzynką obrukowaną;
- 3/ przewód przyłącza doprowadzający wodę bezpośrednio do działek nr 2720/633 oraz 2752/633 należy zaprojektować z rur PE, SDR 11, o odpowiedniej średnicy, uzależnionej od zapotrzebowania planowanego obiektu na wodę;
- 4/ wodociąg ułożyć w obsypce piaskowej i wzdłuż trasy rurociągu ułożyć taśmę foliową koloru zielonego z wkładką metalową;
- 5/ na trasie wodociągu należy przewidzieć zabudowę hydrantów, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 6/ wykonanie fragmentu sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Przemysłowej należy uzgodnić z zarządcą drogi tj. z Gminą Sośnicowice;
- 7/ lokalizację projektowanej sieci wodociągowej należy uzgodnić na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Gliwicach;
- 8/ projekt budowlany sieci wodociągowej należy opracować w oparciu o wytyczne projektowania sieci wodociągowych.

adres
ul. Powstańców 6
44-153 Sośnicowice

telefon / fax
(32) 238 71 82
(32) 238 76 88

NIP 631-011-23-11
REGON 000172333
Bank BS 15 8457 0008 2005 0089 9705 0001

19.12.2017
[Signature]

Warunki dla opracowania projektu doprowadzenia wody:

1/ Wymagania określone:

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 109 poz. 1156 /;
- normami obowiązującymi w zakresie instalacji wodociągowych;

2/ Projekt ma być opracowany przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w zakresie sieci i instalacji wodociągowych;

3/ Projekt należy złożyć w 2 egzemplarzach w ZGKiM Sośnicowice celem uzgodnienia;

4/ Wcinka do istniejącej sieci wodociągowej jest wykonywana przez ZGKiM za opłatą – materiały i robocizna.

Roboty można prowadzić wyłącznie w oparciu o uzgodniony projekt budowlany, zgłaszając przystąpienie do wykonywania robót w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach, ul. Powstańców 6.

Sieć wodociągowa ma być wykonywana przez firmę do tego uprawnioną, a na wykonane prace wymagana jest gwarancja firmy wykonującej na okres 36 miesięcy, deklaracje zgodności i atesty na materiały, protokół z próby szczelności oraz wyniki badania wody pochodzącej z wykonanej sieci.


W trakcie realizacji budowy przedmiotowej sieci wodociągowej ZGKiM prowadzi odpłatny nadzór nad wykonywanymi pracami.

Dla wykonanego fragmentu sieci wodociągowej należy opracować dokumentację geodezyjną powykonawczą i przedłożyć ją w 2 egzemplarzach w dniu dokonywania odbioru.

Do projektu należy dołączyć zgody właścicieli terenu, przez który będzie przebiegać projektowana sieć wodociągowa.

Powyższe warunki są ważne 2 lata, licząc od daty otrzymania.

DYREKTOR ZAKŁADU


inż. Henryk Sawczuk

Otrzymują:

1. „PRO-KOSZT” Usługi Projektowe – Pełnomocnik
2. A/a

Sporządził: Jakub Marchewka