

Kraków, dnia 1 czerwca 2023 r.

Adm.VI.262/1/2023

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Remont konserwatorski elewacji zabytkowego budynku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Krakowie przy ul. Topolowej 5”

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (Zamawiający) udziela następujących wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:

Czy lukarny również są przewidziane do remontu (pomalowania) ?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 2:

Co należy wykonać z istniejącymi ekopikami na elewacji, czy są one przewidziane do demontażu ?

Odpowiedź

Ekopiki są przewidziane do wymiany. Stare należy zdemontować, na ich miejsce zamontować nowe.

Pytanie nr 3:

W jakim zakresie należy przyjąć prace na tarasie południowym ?

Odpowiedź:

Prace na tarasie południowym należy wykonać w zakresie opisanym w elemencie nr 3 przedmiaru t.j:

- Oczyszczenie wstępne, elementy kamienne z piaskowca wraz z uzupełnieniem i uszczelnieniem ubytków,
- Wzmocnienie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia, dwukrotne powlekanie.

Wyjaśnienia SWZ są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i stają się integralną częścią SWZ. Wyjaśnienia SWZ należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

GŁÓWNY SPECJALISTA


Marusz Kawa