



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4

tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego 99.700.200,00 zł

Świnoujście, 27.07.2023r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

EA/PW/NI/0943/248/2023/KSz

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.: „**Okresowa roczna kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych**”

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

W związku z wniesionymi przez Wykonawców pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu, Zamawiający poniżej publikuje treść pytań oraz odpowiedzi:

Pytanie nr 1

1. Czy wizja lokalna jest niezbędna do udziału w postępowaniu?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami pkt. 4.2. siwz wizja lokalna nie jest obowiązkowa.

Pytanie nr 2

Czy w zakres postępowania wchodzi jakiegokolwiek naprawy bądź usunięcia usterek?

Odpowiedź

Przedmiot zamówienia nie obejmuje napraw oraz czynności związanych z usuwaniem usterek stwierdzonych w trakcie przeglądu.

Pytanie nr 3

Czy przy przeglądzie kominiarskim należy wykonać czyszczenie?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że przy przeglądzie kominiarskim należy wykonać czyszczenie przewodów kominowych spalinowych – 4 szt.
Natomiast przewody kominowe wentylacyjne nie podlegają czyszczeniu przy przeglądzie.

Pytanie nr 4

Czy w zestawieniu budynków w części z instalacjami są wskazane wszystkie instalacje występujące w budynku lub obiekcie.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1 do SIWZ - zestawieniu obiektów budowlanych - w części dotyczącej instalacji, wskazane są wszystkie instalacje występujące w obiektach.



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4

tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego 99.700.200,00 zł

Pytanie nr 5

W zestawieniu budynków wskazana jest także instalacja elektryczna, czy należy także wykonać pomiary pomimo zapisów w postępowaniu wskazujących na brak takiego obowiązku?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w ramach niniejszego postępowania, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej nie leży w obowiązkach Wykonawcy.

Pytanie nr 6

Czy do wykonania przeglądu należy posiadać także uprawnienia hydrotechniczne?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie wymaga posiadania przez Wykonawcę uprawnień hydrotechnicznych.

Dyrektor Naczelny

mgr inż. Małgorzata Bogdał