

liID.271.7.2024

Pyrzyce, 02.04.2024 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne realizowanym w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

**NAZWA ZAMÓWIENIA:**

**„Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ciepłowniczej od posesji nr 19A – do skrzyżowania z ul. Spokojną ( etap II)”**

**Wyjaśnienia treści SWZ**

Na podstawie art. 284 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2023r. poz. 1605), do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pytanie 1 :** Zgodnie z dokumentacją przetargową jak i również PZP wykonawca może zastosować materiały innych producentów o parametrach nie gorszych niż podane w dokumentacji przetargowej. Natomiast zapis o prawach autorskich zawarty w dokumentacji o nazwie "PROJEKT OSW ULICZNE PYRZYCE - UL. CIEPŁOWNICZA - 31.08.2022.pdf" w praktyce uniemożliwia dobór opraw oświetleniowych innych niż podane w w/w pliku.

Proszę o informację czy Inwestor dysponuje pełnią praw autorskich do w/w projektu

**Odpowiedź:** Zamawiający jako Inwestor dysponuje pełnią praw autorskich do w/w projektu.

Dla zastosowanych opraw, należy jako równoważne/zbliżone parametry spełnić:

1. Uchwyt montażowy aluminiowy  $\varnothing 48-60$  mm do montażu bezpośrednio na słupie od  $-10^\circ$  do  $+100^\circ$  lub wysięgniku od  $-100^\circ$  do  $+10^\circ$ .
2. Save Cover - blokada uniemożliwiająca samoczynne zamknięcie oprawy w czasie prac montażowo - konserwacyjnych.
3. Dostęp do komory osprzętu lampy odbywa się bez użycia narzędzi.
4. Oprawa dwukomorowa (otwarcie komory zasilacza nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej).
5. Gwarancja na całą oprawę do 10 lat przy maksymalnym funkcjonowaniu 11,5h pracy na dobę. W przypadku awarii oprawy, producent w warunkach gwarancji ma zapewnić dostawę orawy przed tym, jak eksploatacja dostarczy uszkodzoną. Eksploatator oświetlenia ma jednokrotnie dokonać serwisu oprawy.
6. Oprawa posiada zawór wyrównania ciśnienia w komorze LED z membraną przeciw ciałom stałym.
7. Oprawa posiada gładką zewnętrzną powierzchnię obudowy, bez widocznych żeber radiatora, zapobiegającą osadzaniu się zanieczyszczeń.
8. Posiada termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem. Wyposażona w czujnik, który przy temperaturze 85 st. C. spowoduje redukcję mocy oprawy do momentu, aż oprawa uzyska temperaturę pracy wskazaną przez producenta.
9. Stopień szczelności oprawy IP66 osobno dla komory zasilacza i LED.
10. Stopień odporności oprawy na uderzenia mechaniczne: IK 09.
11. Efektywność oprawy minimum 147 lm/W
12. Temperatura barwowa oprawy 3000K/4000K/5000K/5700K
13. Prąd zasilania dla oprawy od 590 mA

**Pytanie 2:** Zwracamy się z prośbą o udostępnienie rysunku nr E 02 projekt zagospodarowania terenu stanowiącego element projektu wykonawczego/technicznego.

**Odpowiedź:** W załączeniu rysunek E 02

**Pytanie 3:** Projekt przewiduje budowę oświetlenia za pomocą stalowych słupów oświetleniowych i w przeważającej części z wykorzystaniem linii kablowej umieszczonej w ziemi.

Pomiędzy stanowiskami słupowymi nr 7 i 8 zaprojektowano jednak linię napowietrzną wykonaną przewodem AsXSn 4x25. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie rozwiązania technicznego przejścia z linii kablowej na napowietrzną z wykorzystaniem słupów oświetleniowych, jak i również szczegółowe określenie parametrów słupów zastosowanych na stanowiskach nr 7 i 8. Wykorzystanie słupów oświetleniowych jako słupów krańcowych przy długości przęsła 48m i koniecznością uwzględnienia minimalnego prześwitu pod linią napowietrzną może spowodować uszkodzenie mechaniczne konstrukcji słupa lub wyrwanie fundamentu z ziemi.

**Odpowiedź:** Należy zastosować wysięgnik o długości nie większej jak 50cm, zabudować na wysokości 6,5m - 7,0m. Wysięgnik jak i słup mają być ocynkowane. Kabel zmurować w ziemi. Odległość pomiędzy sł. 7-8 to 28m + zwis.

Należy zastosować słupy wysokości 9m, jak w załączonej karcie - rysunku poglądowym.

W związku z zapytaniem i udzieloną odpowiedzią, Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.

Z up. BURMISTRZA  
*Paweł Chyt*  
Z-CA BURMISTRZA