

Santok, 17 kwietnia 2023 r.

Znak sprawy: ZP.271.2.2023.BP

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia**

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji zadania pn. „Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w m. Gralewo, gm. Santok”.

Identyfikator postępowania (platforma e-zamówienia): ocds-148610-fc13ab53-d382-11ed-9355-06954b8c6cb9

Numer Ogłoszenia: 2023/BZP 00165052

ID: 750543

I. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art.284 ust.2, ustawy z dnia 11 września 2019r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz.1710 ze zm.), zwanej dalej PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 3:

Dzień dobry, mam pytanie odnośnie dokumentacji przetargowej tj.: od 1 lipca 2017 roku obowiązuje dyrektywa unijna 2016/364/EU klasyfikująca reakcję na działanie ognia wszystkich wyrobów budowlanych (w tym kabli) w skrócie CPR. Czy instalowane w obiekcie okablowanie strukturalne światłowodowe, miedziane i elektryczne ma spełniać dyrektywę 2016/364/EU oraz polską normę N SEP-E-007:2017-09?

WYJAŚNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 3:

Zamawiający informuje, że instalowane okablowanie strukturalne światłowodowe, miedziane i elektryczne **ma** spełniać zarówno dyrektywę 2016/364/EU oraz polską normę N SEP-E-007:2017-09.

PYTANIE NR 4:

Dzień dobry, Na dachu zaprojektowana została izolacja w postaci 2 x papy wierzchniowego krycia oraz membrana poliuretanowa. Czy taka podwójna izolacja przeciwwodna była zamierzona? Jeżeli tak, to czy możliwe jest usunięcie jednej z dwóch warstw papy wierzchniego krycia?

WYJAŚNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 4:

Zamawiający wyjaśnia, że należy wykonać prace zgodnie z dokumentacją projektową tzn. położenie 2xpapy wierzchniej oraz membranę.

WÓJT GMINY SANTOK
Paweł Pisarek