

Nasz znak: CUW.PK.343.9.2022

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia nr CUW.PK.343.9.2022 w trybie podstawowym bez negocjacji pt.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1618N Szestno -Nakomiady w msc. Langanki” – postępowanie II.

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ – nr 1

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w trybie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) w postępowaniu pt.: **Przebudowa drogi powiatowej nr 1618N Szestno -Nakomiady w msc. Langanki – postępowanie II**, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela wyjaśnień treści SWZ w następującym zakresie:

Pytanie/wniosek 1:

Czy Zamawiający przewiduje konieczność wywłaszczenia gruntów na rzecz inwestycji?

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie przewiduje konieczności wywłaszczenia gruntów a wszelkie roboty zrealizowane mają być w obrębie działek pasa drogowego, stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego

Pytanie/wniosek 2:

Czy Zamawiający dysponuje projektem geologicznym istniejącej jezdni, aby można było określić czy istnieje możliwość wykonania podbudowy w technologii MCE (czy pod istniejącą nawierzchnią bitumiczną znajduje się bruk)?

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie dysponuje projektem geologicznym istniejącej nawierzchni. W ramach prac projektowych należy dokonać odkrywek i ewentualnie zmodyfikować rozwiązanie konstrukcyjne.

Pytanie/wniosek 3:

Czy oświetlenie uliczne należy zaprojektować i wykonać na całej długości odcinka, czy jedynie w obrębie przejść dla pieszych?

Odpowiedź 3:

Należy zaprojektować i wykonać wyłącznie oświetlenie w obrębie przejść dla pieszych i przystanków autobusowych z autonomicznym zasilaniem z OZE (np. z paneli fotowoltaicznych)

Pytanie/wniosek 4:

Ile Zamawiający przewiduje przejść dla pieszych?

Odpowiedź 4:

Zamawiający informuje, że jedno przejście dla pieszych powinno być zlokalizowane pomiędzy przystankami komunikacji zbiorowej, ostateczna ilość przejść dla pieszych uzależniona jest od zmian przebiegu chodnika jednostronnego i konieczności zapewnienia pieszym bezpiecznego przekroczenia jezdni.

Pytanie/wniosek 5:

Czy Zamawiający przewiduje konieczność zaprojektowania i budowy kanału teletechnicznego?

Odpowiedź 5:

Zamawiający informuje, że wzdłuż przedmiotowego odcinka zlokalizowana jest istniejąca infrastruktura teletechniczna (kabel 4 wiązkowy) dlatego nie jest zasadne projektowanie i wykonanie kanału.

Pytanie/wniosek 6:

Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z kanału teletechnicznego po uzyskaniu odpowiednich uzgodnień?

Odpowiedź 6:

Zamawiający zakłada rezygnację z kanału technologicznego ze względu na istniejącą infrastrukturę.

Pytanie/wniosek 7:

Czy szerokość pasa drogowego jest wystarczająca na wybudowanie w przekroju drogi rowu, jezdni oraz chodnika?

Odpowiedź 7:

W ramach prac projektowych na etapie koncepcji Zamawiający uzgodni z Wykonawcą jakie elementy drogi (rowy/chodniki) zostaną wykonane przy zachowaniu istniejącej szerokości pasa drogowego.

Pytanie/wniosek 8:

Ile drzew do wycinki przewiduje Zamawiający, kto ma wykonać wycinkę, Wykonawca czy ZDP Kętrzyn?

Odpowiedź 8:

Wykonawca zgodnie z PFU w ramach prac projektowych określi, które drzewa należy usunąć. Wycinkę przeprowadzi Wykonawca robót.

Pytanie/wniosek 9:

Ile przepustów pod koroną drogi Zamawiający przewiduje do przebudowy?

Odpowiedź 9:

Zamawiający wskazuje, że istnieją co najmniej dwa przepusty pod koroną, które wymagają oczyszczenia, oceny stanu technicznego i ewentualnego remontu/przebudowy. Jednocześnie informujemy, że obowiązkiem Wykonawcy jest przywrócenie sprawności technicznej wszystkim ujawnionym w trakcie robót urządzeniom mającym wpływ na odwodnienie korony drogi.

Pytanie/wniosek 10:

Czy Zamawiający posiada uzgodnienia branżowe z gestorami istniejących sieci?

Odpowiedź 10:

Zamawiający nie posiada uzgodnień branżowych z dysponentami sieci. Ich uzyskanie stanowi obowiązek Wykonawcy.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić wyjaśnienia podczas sporządzania ofert.

W związku z udzielonymi odpowiedziami przedłużeniu ulegnie termin składania ofert – w dokumencie modyfikacji SWZ i zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Przygotował pod względem merytorycznym: DS

Sprawił pod wzg. formalnym: ID

Sekretarz zespołu

Przekazano za pośrednictwem

<https://platformazakupowa.pl/pn/starostwo.ketrzyn>