



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU

80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A

Sekretariat tel. (58) 32-64-990; faks (58) 32-64-999; Regon: 191687276

www.zdw-gdansk.pl e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl



DZS.2462.67.2019.PJ L.p. 2

Gdańsk, dnia 13.12.2019 r.

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

Dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł Autostrady A1 Stanisławie, etap 1 Godziszewo*

Oznaczenie postępowania: 67/DZS/2019/PN/WRI

ZAPYTANIA NR 1 (pytania od nr 1 do nr 23)

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) (ustawa Pzp) informujemy, że Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu złożyli zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Pytanie nr 1:

„Proszę o potwierdzenie, że nasadzenia zastępcze są po stronie Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem gospodarki zielenią, nasadzenia zastępcze na przedmiotowym odcinku inwestycji zostały już wykonane.

Pytanie nr 2:

„Proszę o inwentaryzację drzew do przesadzenia z podaniem średnicy – brak w projekcie.”

Odpowiedź:

Lokalizacja drzew podana jest w Projekcie Gospodarki Zielenią – Tom 2.7 PW. Obwód drzew do przesadzenia wynosi 10-15cm.

Pytanie nr 3:

„Wg dokumentacji projektowej cz. drogowa rys. 7.1 należy wykonać zabezpieczenie rowów (o spadkach 8%-10 % i 10%-15%) ze ścieku korytkowego wraz z umocnieniem skarp brukiem kamiennym. Brak takiej pozycji w kosztorysie ofertowym. Proszę o uzupełnienie.”

Odpowiedź:

W zakresie przedmiotowego Etapu 1 inwestycji nie występują rowy o spadkach powyżej 8%.

Pytanie nr 4:

„Proszę o informację, jakie wzmocnienie podłoża należy przyjąć pod drogi nr 224 i 222. Brak danych w projekcie.”

Odpowiedź:

Informacja znajduje się w opracowaniu: PW – tom 2.1 USTALENIE I WSKAZANIE ODCINKÓW Z ROZRÓŻNIENIEM PROJEKTOWANEGO SPOSOBU WZMOCNIEŃ PODŁOŻA, KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI, RODZAJU I KONSTRUKCJI POBOCZY. ETAP 1.

Pytanie nr 5:

„Zgodnie z Załącznikiem 1 do Umowy pkt. 6 materiały rozbiórkowe nadające się do wykorzystania, ale nieprzewidziane do wykorzystania w projekcie są własnością Zamawiającego i należy je przekazać do RDW Starogard. Prosimy o informację, które konkretnie materiały będą podlegały powyżej procedurze przekazania.”

Odpowiedź:

Własnością Zamawiającego są materiały z rozbiórki nadające się do powtórnego użycia, a nieprzewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania oraz złom metalowy. Kwalifikacja materiałów z rozbiórki nadających się i nienadających się do powtórnego użycia, w tym złomu metalowego dokonywana jest zgodnie z pkt. 8 załącznika nr 1 do Umowy.

Pytanie nr 6:

„Czy Zamawiający jest w posiadaniu porozumienia z właścicielem działki nr 74/1 w sprawie braku dojazdu do niej przez okres prowadzenia robót związanych z przebudową obiektu mostowego? Jeśli tak, to prosimy o jego udostępnienie.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada takiego porozumienia.

Pytanie nr 7:

„Czy Zamawiający dopuści ruch wahadłowy na tymczasowej drodze objazdowej przy przebudowywanym obiekcie mostowym?”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 8:

„Czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji w przypadku, gdy konieczne będzie uzyskanie nowych uzgodnień niezbędnych do realizacji zamówienia o czas potrzebny na ich zdobycie?”

Odpowiedź:

Wydłużenie terminu realizacji jest możliwe w przypadkach i na warunkach opisanych w Umowie.

Pytanie nr 9:

„Brak określenia w dokumentacji technicznej ilości 159 szt. drzew do zabezpieczenia. Prosimy o uzupełnienie.”

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia zlokalizowanych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej drzew, nasadzonych w ramach wykonania nasadzeń kompensacyjnych. Ich lokalizacja pokazana jest w udostępnionej dokumentacji - Tom 2.7 PW Projekt Gospodarki Zielenią.

Pytanie nr 10:

„Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że odbiór częściowy (comiesięczny) będzie dokonywany w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru a odbiór końcowy – w terminie dni 14?”

Odpowiedź:

Podane we wzorze Umowy terminy określają termin rozpoczęcia czynności odbiorowych. Zamawiający nie przewiduje dokonywania comiesięcznych odbiorów częściowych. Rozliczenia realizacji przedmiotu Umowy i warunki płatności opisane są w §4 Umowy natomiast odbiór częściowy lub końcowy robót będzie realizowany zgodnie z zapisami §12 Umowy.

Pytanie nr 11:

„Umowa par. 12 ust. 8 oraz ust.10. Proszę o wykreślenie z powyższych ust. 8 i 10 odbiorów częściowych, ponieważ tak obszerną dokumentację w postaci Operatu kolaudacyjnego przedstawia się do odbioru końcowego.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów §12 ust. 8 oraz ust. 10 Umowy.

Pytanie nr 12:

„Umowa par. 14 ust. 1 pkt. 3) i 4). Proszę o zmianę wysokości kary na 0,05%.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów §14 ust. 1 pkt 3) i 4) Umowy.

Pytanie nr 13:

„Prosimy o zamieszczenie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez RDOŚ.”

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił DŚ w tomie 1.0 PB Projekt Zagospodarowania Terenu. Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia została wydana przez Wójta Gminy Tczew.

Pytanie nr 14:

„Czy Zamawiający dysponuje całym terenem dla realizacji zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej na odcinku Godziszewo - węzeł Autostrady A1 – Stanisławie, etap1. Godziszewo.”

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje z mocy przysługującego mu prawa całym terenem inwestycji określonym w decyzji ZRID.

Pytanie nr 15:

„Prosimy o informację, kto sprawował będzie Nadzór autorski? Autorem projektu jest Trakcja PRKiI.”

Odpowiedź:

Wykonawca, który będzie sprawował nadzór autorski zostanie wyłoniony w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego.

Pytanie nr 16:

„W przedmiarze robót ujęto konieczność przesadzenia 119 szt. drzew. Prosimy o przedstawienie lokalizacji usunięcia drzew, parametrów, gatunku oraz miejsc nasadzeń. Czy Zamawiający posiada opinię dotyczącą stanu drzewostanu do przesadzenia.”

Odpowiedź:

Lokalizacja drzew podana jest w Projekcie Gospodarki Zielenią – Tom 2.7 PW. Obwód drzew do przesadzenia wynosi 10-15cm. Zamawiający na chwilę obecnej nie posiada opinii dotyczącej stanu drzewostanu do przesadzenia. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania inwentaryzacji stanu istniejącego w obszarze i sąsiedztwie inwestycji przed rozpoczęciem realizacji robót w tym inwentaryzacji drzewostanu.

Pytanie nr 17:

„Prosimy o przedstawienie pozwolenia na wyburzenie budynków przewidzianych do usunięcia.”

Odpowiedź:

Zamawiający załączył decyzję ZRID, która obejmuje również pozwolenie na rozbiórkę budynków.

Pytanie nr 18:

„Proszę zmianę zapisów §4 ust.4 w taki sposób, aby Wykonawca miał możliwość fakturowania inwestycji do wysokości 100% jej wartości. Wprowadzenie przez Zamawiającego limitu fakturowania w wysokości 90% przerzuca konieczność finansowania inwestycji przez Wykonawcę, co ma bezpośredni wpływ na wycenę kosztów bezpośrednich inwestycji. Pozostawienie tak wysokich kwot, jako zabezpieczenie odbioru końcowego inwestycji jest zbyt daleko idącym środkiem zapobiegawczym ze strony Zamawiającego. Naszym zdaniem wskazane w projekcie umowy zapisy dotyczące procedury odbiorowej, kary umowne oraz możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego są wystarczającym środkiem chroniącym interesy Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów §4 ust. 4 Umowy.

Pytanie nr 19:

„Wykonawca wnosi o skrócenie terminu zawartego w §11 ust. 5 pkt. 2 oraz pkt. 5 z 14 dni do 7 dni. Termin wskazany w obecnej postaci znacznie wydłuża procedurę zgłaszania podwykonawcy, a co za tym idzie termin rozpoczęcia prac przez podwykonawcę.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów §11 ust. 5 pkt. 2 oraz pkt. 5 Umowy.

Pytanie nr 20:

„Po stronie Wykonawcy powstały uzasadnione wątpliwości odnośnie postanowień ujętych w §14 ust. 1 wzoru umowy. W pierwszym rzędzie wskazać należy, że określenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu przerobu w wysokości 30% (§14 ust. 1 pkt. 3) oraz za zwłokę w wykonaniu przerobu w wysokości 70% (§14 ust. 1 pkt. 4) – w wysokości 2% kwoty początkowej, biorąc pod uwagę szacunkową wartość kontraktu jest bardzo wygórowane. Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokości w/w kar do 0,1% kwoty początkowej. Wnosimy także o zmniejszenie wysokości kar umownych wskazanych w §14 ust. 1 pkt 6) i 12) do wysokości 500 zł za każdy przypadek oraz kar wskazanych w §14 ust. 1 pkt 7),11), 13),14), 15), 16), 17), do wysokości 100 zł za każdy przypadek/dzień zwłoki.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów §14 ust. 1 Umowy.

Pytanie nr 21:

„Czy Zamawiający posiada pozwolenie wodno-prawne na budowę tymczasowego obiektu mostowego na potrzeby wykonania objazdu w celu wykonania obiektu MD-1 w ciągu DW 222 m. Godziszewo?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada pozwolenia wodno-prawnego na budowę tymczasowego obiektu mostowego. Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do wzoru Umowy „*Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, uzgodnień, opinii, decyzji związanych z budową tymczasowego obiektu na rz. Stynie oraz tymczasowej drogi objazdowej*”.

Pytanie nr 22:

„Koszty ofertowy w poz. 28 wskazuje wykonanie wymiany gruntowej w ilości 6090m³. Prosimy o wskazanie miejsca wykonania tej wymiany, na odcinku którego dotyczy niniejsze postępowanie. W dokumentacji projektowej oraz w projekcie wzmocnienia podłoża i konstrukcji nawierzchni nie jest

Aneks nr 2 do SIWZ

wskazana wymiana gruntowa na odcinku DW 222 oraz DW 224, którego dotyczy zakres. Wymiana gruntowa jest wskazana na odcinku, który nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.”

Odpowiedź:

Lokalizacja wymiany gruntu jest określona w opracowaniu Wykaz robót (tom.5.0), pkt nr 3 strona 6.

Pytanie nr 23:

„Par. 12.7 Umowy. Wnosimy o zmianę zapisu w par. 12.7 umowy tak, aby Zamawiający był zobowiązany do wyznaczenia i rozpoczęcia odbioru w terminie 7 dni od zgłoszenia gotowości oraz zakończenia odbioru w terminie 14 dni od jego rozpoczęcia.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów §12 ust. 7 Umowy. Podane w umowie terminy mają na celu zapewnić niezbędny czas na rozpoczęcie odbiorów. Zakończenie odbiorów zależy od faktycznej gotowości robót oraz od kompletności wymaganej dokumentacji odbiorowej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na pozostałe pytania Wykonawców.

Z poważaniem,

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Stachowiak

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub jego pełnomocnika)

Rozdzielnik:

1. Aneks nr 2 do SIWZ;
2. Platforma zakupowa Zamawiającego;
3. Aa.