



- Legenda
- proj. drut odgromowy fi 8mm
 - istn. drut odgromowy
 - proj. przewód wysokonapięciowy
 - złącze
 - złącze kontrolne
 - złącze rynnowe
 - iglica odgromowa h=2m - uchwyt gąsiorowy podwójny

- Niniejszy projekt został wykonany według projektu architektury na dzień 07.08.2023r.
- Opis i rysunek stanowią integralną całość projektu instalacji odgromowej.
- Przed przystąpieniem do realizacji należy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
- Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi połaci dachowej projektuje się zwody instalacyjne na uchwytach dystansowych.
- Uchwyty instalacyjne dostosować do rodzaju połaci dachowej.
- Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi elementów wyniesionych ponad dach projektuje się zwód planowy wystawiony powyżej elementu metalowego.
- (Przewody odprowadzające układać pod warstwą ocieplenia w grubościennych rurach niepalnych z tworzywa sztucznego).
- Połączenia uziołów i połączeń wyrównawczych z zastosowaniem bednarki wykonywać przez spawanie. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach łączenie śrubami (jedną M10 lub dwoma M6). Miejsca połączeń zabezpieczyć przed korozją.
- Całość prac wykonać zgodnie ze szczegółami zawartymi w normie PN-EN 62305.

| LEGENDA: | |
|----------|---|
| | Instalacja odgromowa |
| | Stopnie kominiarskie 140x256 mm |
| | Kawa kominiarska szer. 25cm, dt. 140x256 mm |
| | Koryta kablowe |
| | Panel 425Wp |

| | | | |
|---|--|--|------------------------|
|  | | PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARANŻ-BUD" dr inż. Eryk DAYEH ul. Piotra Skargi 3/1, 65-416 Zielona Góra tel. 68 47 74 330, 601 837 843 | |
| NAZWA INWESTYCJI: | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa | | SKALA: 1:100 |
| NAZWA I ADRES OBIEKTU: | Budynek użyteczności publicznej ul.Armii Krajowej 23, 58-150 Strzegom, dz.nr 768 | | DATA 07.08.2023r. |
| INWESTOR: | Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom | | |
| TYTUŁ RYSUNKU: | RZUT DACHU | | |
| AUTOR-GŁÓWNY PROJEKTANT: | dr inż. Eryk Dayeh, specjalność konstrukcyjno-budowlana | 56/94/GW | |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. Krzysztof Łojewski specjalność instalacje elektryczne | LBS/0003/PWBE/17 | |
| SPRAWDZIŁ: | | | |
| BRANŻA: | ELEKTRYCZNA | NR RYS. | E-1 |