



Gmina Zagnańsk

ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, NIP: 959-16-71-296, Regon: 291010866

PZ.271.1.33.2022.PZZ

Zagnańsk, dn. 14 listopada 2022 r.

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy: Postępowania pn: „Budowa drogi do Osiedla Chrusty wraz z budową ronda gm. Zagnańsk”.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytania z dnia 10.11.2022 r.

Pytanie nr 1.

Odpowiedź na pytanie nr 5 udzielone przez Zamawiającego w dniu 10.11.2022 jest bardzo nieprecyzyjna. Prosimy o sprecyzowanie czy krawężnik pomiędzy wyspą a pierścieniem ma być granitowy? Czy ma to być krawężnik 20x30 cm ustawiony pionowo?

Odpowiedź Zamawiającego

Krawężnik granitowy o wymiarach 15x30 cm, ustawiony pionowo.

Pytanie nr 2.

Odpowiedź na pytanie nr 5 udzielone przez Zamawiającego w dniu 10.11.2022 jest bardzo nieprecyzyjna. Prosimy o sprecyzowanie czy krawężnik pomiędzy pierścieniem a jezdnią ma być granitowy? Czy ma to być krawężnik 20x30 cm ułożony poziomo?

Odpowiedź Zamawiającego

Krawężnik granitowy o wymiarach 20x30 cm, położony poziomo.

Pytanie nr 3.

Odpowiedź na pytanie nr 5 udzielone przez Zamawiającego w dniu 10.11.2022 jest bardzo nieprecyzyjna. Prosimy o sprecyzowanie czy krawężnik na zewnętrznej krawędzi ronda ma być granitowy? Prosimy o sprecyzowanie miejsca przejścia krawężnika granitowego w betonowy. Czy ma to być krawężnik 20x30 cm ustawiony pionowo?

Odpowiedź Zamawiającego

Zewnętrzną krawędź ronda należy połączyć bezpośrednio z poboczem, bez zastosowania krawężników.



Gmina Zagnańsk

ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, NIP: 959-16-71-296, Regon: 291010866

Pytanie nr 4.

Odpowiedź na pytanie nr 5 udzielone przez Zamawiającego w dniu 10.11.2022 jest bardzo nieprecyzyjna. Prosimy o sprecyzowanie, jakie wymiary ma mieć kostka granitowa? W jakim standardzie wykończenia ma być kostka (łupana, cięta, płomieniowana, groszkowana)?

Odpowiedź Zamawiającego

Kostka granitowa łupana o wymiarach 15x17 cm.

Pytanie nr 5.

Odpowiedź na pytanie nr 3 udzielone przez Zamawiającego w dniu 10.11.2022 jest nieprecyzyjna. Prosimy o potwierdzenie, że każda z czterech faktur ma mieć wartość 25% wartości zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, potwierdzamy.

Z-ca Wójta Gminy Zagnańsk
Stanisław Stępień

/podpisana elektronicznie/