

Dywity, dn. 19-04-2021 r.

## Do uczestników postępowania

**Nasz znak: ZP.271.6.2021**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Przebudowę drogi powiatowej Nr 1442N we wsi Nowe Włóki w ramach Kompleksowego projektu zwiększającego ekomobilność na terenie Gminy Dywity**”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) przekazuje wyjaśnienia treści SWZ:

### **Pytanie 1**

Zgodnie z załączoną dokumentacją projektową do wykonania podbudowy zasadniczej ma zostać użyta mieszanka C50/30, natomiast zgodnie z załączoną STWOiOR – C90/30. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujednoczenie zapisów i wskazanie mieszanki, która ma zostać zastosowana.

### **Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że do oferty należy przyjąć wykonanie podbudowy zasadniczej mieszanką C90/30 zgodnie z STWOiOR.

### **Pytanie 2**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację co wchodzi w zakres robót do wykonania w ramach pozycji 26 załączonego przedmiaru robót.

### **Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że w pozycji 26 należy ująć wszelkie roboty związane z połączeniem projektowanego odcinka z istniejącymi drogami. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy a przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji.

### **Pytanie 3**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy Zamawiający dysponuje wytycznymi w zakresie wykonania stałej organizacji ruchu.

### **Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada wytycznych w zakresie wykonania stałej organizacji robót.

Powyższe zmiany są wiążące dla Wszystkich Wykonawców zamierzających wziąć udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z UP. WÓJTA GMINY  
(-) WALDEMAR SZYDLIK  
SEKRETARZ GMINY