

**INFORMACJA nr 1
dla Wykonawców**

„Dostawa gazu propan do celów grzewczych”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 oraz art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść SWZ:

Pytanie 1

Przesyłam uwagę do specyfikacji :

Nie ma takich notowań:

"... cennika PKN ORLEN dla średniego notowania gazu propan dla celów grzewczych "

Jest tylko nagłówek:

"cele grzewcze i technologiczne"

Odpowiedź:

Należy przyjąć cenę z notowań gazu do celów grzewczych i technologicznych.

Pytanie 2

Dostarczany ma być propan do celów grzewczych a w specyfikacji jest:

Dostarczany gaz powinien posiadać parametry techniczne zgodnie z normą PN-C-96008:1998 oraz spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U. z 2021r. poz. 1293).

Norma PN C-96008:1998 określa co to jest propan techniczny i co to jest propan butan zaś rozporządzenie Ministra Klimatu z 2021 roku określa wymogi dla LPG do celów napędowych, To są różne wymogi???

Zamawiający powinien się określić że chce propan zgodnie z PN-C-96008:1998 bez wiązania tego z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu ministra klimatu.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji

- 1. rozdziału IV ust. 1 pkt. 4 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:**

4) **Dostarczany gaz powinien posiadać parametry techniczne zgodnie z normą PN-C-96008:1998**

- 2. paragrafu § 2 ust. 6 wzoru umowy, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie**

6. Dostarczany gaz powinien posiadać parametry techniczne zgodnie z normą PN-C-96008:1998

Pytanie 3

W załączonym formularzu pojawił się chyba błąd.

Gaz 135 000 l x zł (za 1 l gazu brutto) =

Nie powinno być 370 000 l?


Odpowiedź:

W formularzu ofertowym nastąpiła omyłka. Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania formularz ofertowy po modyfikacji.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otarcia ofert i dokonuje modyfikacji:

1. **Rozdziale XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA, ust. 1, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:**
 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **07.02.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. **rozdziale XVIII SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt. 2 oraz pkt. 3, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:**
 2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **09.01.2024r. do godz. 9:00.**
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.01.2024 r. o godzinie 11:00**

Prezes Zarządu



mgr inż. Jacek Nowak