

QIC5
Uniwersalny przetwornik pomiarowy
wejście: 2 czujniki cyfrowe
wyjście: Modbus RTU

LI5
Cyfrowy wskaźnik procesorowy

QT5.2
Sonda do ciągłego pomiaru stężenia tlenu LDO
+armatura łańcuchowa do zamontowania
czujnika na poręczy ze stali szlachetnej

QF5
Ochronnik RS−485

LT5.1
Sonda hydrostatyczna
zakres: 0÷4m H_2O
sygnał wyjściowy: 4..20mA
+klamra montażowa

LX5
Zasilacz z separacją galwaniczną

Nazwa pliku	D:\Projekty\Oczyszczalnia_Jastrzabka\ pomiar_tlenu_reaktor.dwg	
	Nazwisko	Data/Podpis
Projektował	Tomasz Więcek MAP/0177/PWOE/07	07.2022
Sprawdził	Artur Gawełczyk MAP/0039/PWOE/11	07.2022

RASTER

obiekt
Budowa mechaniczno−biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jastrząbka − Projekt wykonawczy aktualizacja
Instalacje elektryczne i AKPiA

Schemat układu pomiaru poziomu i tlenu rozpuszczonego − Reaktor SBR2

skala

nr rys. 3.11

arkusz Arkusz 2/2