

QIC4
Uniwersalny przetwornik pomiarowy
wejście: 2 czujniki cyfrowe
wyjście: Modbus RTU

LI4
Cyfrowy wskaźnik procesorowy

QT4.2
Sonda do ciągłego pomiaru stężenia tlenu LDO
+armatura łańcuchowa do zamontowania
czujnika na poręczy ze stali szlachetnej

QF4
Ochronnik RS-485

LT4.1
Sonda hydrostatyczna
zakres: 0÷4m H_2O
sygnał wyjściowy: 4..20mA
+klamra montażowa

LX4
Zasilacz z separacją galwaniczną

Nazwa pliku	D:\Projekty\Oczyszczalnia_Jastrzabka\ pomiar_tlenu_reaktor.dwg	
	Nazwisko	Data/Podpis
Projektował	Tomasz Więcek MAP/0177/PWOE/07	07.2022
Sprawdził	Artur Gawełczyk MAP/0039/PWOE/11	07.2022

RASTER

obiekt
Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jastrząbka – Projekt wykonawczy aktualizacja
Instalacje elektryczne i AKPiA

Schemat układu pomiaru poziomu i tlenu rozpuszczonego – Reaktor SBR 1

skala

nr rys. 3.11

arkusz Arkusz 1/2