

FT16
Przepływomierz elektromagnetyczny
wersja rozdzielna
długość kabla l=20m
z detekcją pustej rury, elektrodami pomiarowymi i uziemiającymi
do aplikacji wodno-ściekowych
czujnik PN16, DN150, IP68

FIQ16
Przetwornik
zasilanie 230VAC
wyjście: Modbus RTU
język obsługi wyświetlacza: polski

Nazwa pliku	D:\Projekty\Oczyszczalnia_Jastrzabka\\rysunki\pomiar_przepływu.dwg		obiekt Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jastrząbka – Projekt wykonawczy aktualizacja Instalacje elektryczne i AKPiA
	Nazwisko	Data/Podpis	
Projektował	Tomasz Więcek MAP/0177/PWOE/07	07.2022	
Sprawdził	Artur Gawełczyk MAP/0039/PWOE/11	07.2022	Schemat układu pomiaru przepływu ścieków oczyszczonych
RASTER			skala nr rys. 3.15 arkusz Arkusz 1/1