



- LEGENDA:
- — Zacisk probierczy
 - ↓ — Połączenie z uziomem otokowym
 - ↓ — Połączenie ze zwodem sztucznym
 - — Zwód poziomy sztuczny
 - — Zwód pionowy sztuczny
 - — Zwód poziomy
 - - - — Bednarka Fe/Zn25x4
 - Y — Iglica odgromowa

UWAGA:
Przewody odprowadzające z drutu ocynkowanego Ø8mm. Zwody na kominach z drutu ocynkowanego Ø8mm. Pokrycie dachu wykorzystać jako zwód naturalny (blacha 0,5mm). Przewody odprowadzające należy przyłączyć poprzez złącza kontrolne do uziomu otokowego. W miarę potrzeby wykonać dodatkowo uziomy prętowe z prętów Ø18mm powlekanych miedzią. Przewidzieć również uziomy ochronne dla przewodu PE oraz połączeń wyrównawczych. Metalowe elementy w tym rynny połączyć ze zwodami.

Nazwa pliku		D:\Projekty\oczyszczalnia_Jastrzabka\rysunki\dachy.dwg		obiekt Budowa mechaniczno—biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jastrzabka – Projekt wykonawczy aktualizacja Instalacje elektryczne i AKPiA	
	Nazwisko	Data/Podpis			
Projektował	Tomasz Więcek MAP/0177/PWOE/07	07.2022			
Sprawdził	Artur Gawęłczyk MAP/0039/PWOE/11	07.2022			
<div>RASTER</div>				Plan instalacji odgromowej	skala
				Rzut dachu	nr rys. 3.29
				Reaktory SZR	arkusz Arkusz 4/4

Skala 1:100