

A–A

tynk mineralny
watstwy wykończeniowe izolacji
Styropian EPS040 gr. 10 cm
pustak ceramiczny gr. 29 cm
tynk cem.–wap gr. 1,5cm
do wysokości 2.0 m płytki, powyżej farba wodoodporna

B–B

folia izolacyjna
płyty Hydromax gr.8cm
papa termozgrzewalna G200S40
masa asfaltowo–kauczukowa Disprobit
Ściana żelbetowa B25 gr. 30 cm
masa asfaltowo–kauczukowa Disprobit

C–C

żywica
płyta żelbetowa B25 gr 15 cm zbrojona krzyżowo 20x20, #10
2x papa termozgrzewalna G200S40
warstwa chudego betonu B15 gr 10 cm
podsypka piaskowo żwirowa gr 40 cm

D–D

płytki ceramczne do wys.2,5 m, powyżej malować farbą odporną na tłuszcz, zmywanie i wilgoć
tynk cementowo – wapienny gr. 1,5 cm
cegła ceramiczna gr 12 cm
tynk cementowo – wapienny gr. 1,5 cm
płytki ceramczne do wys.2,5 m, powyżej malować farbą odporną na tłuszcz, zmywanie i wilgoć

D–D

płytki ceramczne do wys.2,5 m, powyżej malować farbą odporną na tłuszcz, zmywanie i wilgoć
tynk cementowo – wapienny gr. 1,5 cm
pustak ceramiczny max gr 29 cm
tynk cementowo – wapienny gr. 1,5 cm
płytki ceramczne do wys.2,5 m, powyżej malować farbą odporną na tłuszcz, zmywanie i wilgoć

Otwory pod czerpnie wykonać wg. projektu wentylacji
Nad otworami w ścianach murowanych wykonać wieniec żelbetowy o wysokości 20 cm i szerokości muru .
Zbrojenie 4Ø8 , lub nadproże prefabrykowane L19.
Oparcie na murze >150mm.

Wieńce żelbetowe zbroić prętami 4#12, strzemiona Ø6 co 25 cm, beton B25

Zakład Usług Projektowych i Instalacyjnych Piotr Bocheński ul. Ks. Konarskiego 20, 39-200 Dębica			
Inwestor	Gmina Czarna, 39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6		
Nazwa i adres obiektu budowlanego	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości docelowej Qśr.d = 400 m^3/d w miejscowości Stara Jastrząbka, dz.ew. 1137/1		
Nazwa rysunku	Projekt wykonawczy - architektura i konstrukcja - aktualizacja BUDYNEK TECHNICZNY PRZEKRÓJ A - A		Skala: 1:100
Projektował:	mgr inż. arch. Anna Jando-Roztoczyńska upr. UAN-8346/24/85		Nr rys A.7.3
Sprawdził:	mgr inż. arch. Joanna Włoskowicz upr. Rz/A-12/10		Data: 07. 2022