

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
*„Modernizacja oświetleni drogowego zlokalizowanego na terenie gminy Ulanów”, które jest dofinansowane ze środków
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.*

Ulanów, dnia 20 września 2024 r.

Numer referencyjny: **I.270.52.2024**

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) - zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp) pn. **„Modernizacja oświetleni drogowego zlokalizowanego na terenie gminy Ulanów”.**

- A.** Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp”, **Zamawiający:** Gmina i Miasto Ulanów, ul. Rynek 5 , 37-410 Ulanów, **przekazuje zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie 1:

Zamawiający w Zał. Nr 1 do SWZ - SOPZ (Opis techniczny) wymaga, aby system sterowania i zarządzania oświetleniem powinien posiadać nie gorsze właściwości parametrów niż wskazane poniżej:

- System powinien być alokowany w ramach środowisk dla których jest wdrożony proces zarządzania Bezpieczeństwem Informacji potwierdzony certyfikatem ISO/IEC 27001

Prosimy o potwierdzenie konieczności złożenia wraz z ofertą (jako Przedmiotowy Środek Dowodowy) certyfikatu bezprzewodowego systemu sterowania oprawami zgodny z ISO 27001.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga przedłożenia wskazanego Certyfikatu w ramach przedmiotowych środków dowodowych, jednakże, po podpisaniu umowy z Wykonawcą, Wykonawca w ramach Wniosków Materiałowych będzie miał obowiązek przedłożyć Zamawiającemu oraz Inspektorowi nadzoru ww. Certyfikat, w celu zatwierdzenia systemu do montażu.

Pytanie 2:

W związku z pkt 4.8 SWZ - Przedmiotowe środki dowodowe Zamawiający wymaga złożenia następujących sprawozdań z badań:

- szczegółowe sprawozdanie z badań stosunku mocy czynnej do mocy pozornej pobieranej przez układ zasilający dla układów zasilających oferowanych opraw, na potwierdzenie zadeklarowanego w sekcji C pkt 2) Formularza ofertowego parametru, wydane przez jednostkę oceniającą zgodność w rozumieniu art. 105

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
„Modernizacja oświetleni drogowego zlokalizowanego na terenie gminy Ulanów”, które jest dofinansowane ze środków
Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych.

ust. 2 ustawy Pzp lub niezależną od wykonawcy jednostkę badawczą posiadającą akredytację ISO 17025 lub równoważną (fakt posiadania przez jednostkę badawczą akredytacji ISO 17025 lub równoważnej może wynikać z treści wystawionego dokumentu lub wykonawca zobowiązany jest to udokumentować odrębnym dokumentem),

- szczegółowe sprawozdanie z badań procentowego stosunku wartości skutecznej wyższych harmonicznych sygnału, do wartości skutecznej składowej podstawowej dla układów zasilających oferowanych opraw, na potwierdzenie zadeklarowanego w sekcji C pkt 3) Formularza ofertowego parametru, wydane przez jednostkę oceniającą zgodność w rozumieniu art. 105 ust. 2 ustawy Pzp lub niezależną od wykonawcy jednostkę badawczą posiadającą akredytację ISO 17025 lub równoważną (fakt posiadania przez jednostkę badawczą akredytacji ISO 17025 lub równoważnej może wynikać z treści wystawionego dokumentu lub wykonawca zobowiązany jest to udokumentować odrębnym dokumentem).

Czy powyższe parametry – PF oraz THD dotyczą zaoferowanej oprawy o najmniejszej mocy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ww. szczegółowe sprawozdania z badań należy przedłożyć dla wszystkich oferowanych opraw (mocy opraw) wynikających z obliczeń fotometrycznych, oraz załącznika nr 9 do SWZ: „Zestawienie tabelaryczne opraw” przedkładanych przez Oferenta. Jednocześnie, Zamawiający informuje, że w formularzu ofertowym, zał. Nr 3 do SWZ, Pkt C ppkt 2 oraz ppkt 3 dla współczynnika mocy $\cos \varphi$ oraz współczynnika THD, należy wpisać parametry o najniższej wartości, spośród wszystkich ofiarowanych mocy opraw ulicznych, wynikających z ww. szczegółowych sprawozdań z badań.

Pytanie 3:

W związku z pkt 4.8 SWZ - Przedmiotowe środki dowodowe Zamawiający wymaga złożenia następujących sprawozdań z badań:

g) obliczenia fotometryczne dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych zgodnych z oferowanymi oprawami oraz normą PN-EN 13201:2016 lub równoważną **wg obliczeń referencyjnych** w formacie .pdf oraz pliki źródłowe ogólnodostępnych, bezpłatnych oświetleniowych programów komputerowych (np. Dialux, Relux). Nieakceptowalnym jest zmiana parametrów takich jak: szerokość drogi, odstęp słupa, wysokość punktu świetlnego, nawis punktu świetlnego. Jeżeli oferowana oprawa posiada większą regulację kąta nachylenia niż oprawa opisana w „Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi”, akceptowalnym jest zwiększenie zakresu regulacji.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
„Modernizacja oświetleni drogowego zlokalizowanego na terenie gminy Ulanów”, które jest dofinansowane ze środków
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Do jakich obliczeń referencyjnych obliczeń fotometrycznych odnosi się Zamawiający?

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską i usuwa zwrot „**wg obliczeń referencyjnych**”

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
- C. W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie Nr 3 Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ, a mianowicie w rozdziale 4, pkt. 4.8, lit g) SWZ **skreśla się:**

obliczenia fotometryczne dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych zgodnych z oferowanymi oprawami oraz normą PN-EN 13201:2016 lub równoważną **wg obliczeń referencyjnych** w formacie .pdf oraz pliki źródłowe ogólnodostępnych, bezpłatnych oświetleniowych programów komputerowych (np. Dialux, Relux). Nieakceptowalnym jest zmiana parametrów takich jak: szerokość drogi, odstęp słupa, wysokość punktu świetlnego, nawis punktu świetlnego. Jeżeli oferowana oprawa posiada większą regulację kąta nachylenia niż oprawa opisana w „Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi”, akceptowalnym jest zwiększenie zakresu regulacji.

- D. Zmiany powyższe obligują Zamawiającego do **przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą**, tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.1 SWZ **przed zmianą jest:**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/pn/ulanow>

w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 25-09-2024 r., godzina 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.1 SWZ **po zmianie jest:**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/pn/ulanow>

w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 26-09-2024 r., godzina 10:00.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
„Modernizacja oświetleni drogowego zlokalizowanego na terenie gminy Ulanów”, które jest dofinansowane ze środków
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

w rozdziale 14 pkt. 14.5 SWZ przed zmianą jest:

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert
tj. w dniu 25-09-2024 r. o godzinie 10:05.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert
tj. w dniu 26-09-2024 r. o godzinie 10:05.

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 24.10.2024 r.

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:


Wykonawca jest związany ofertą do dnia 25.10.2024 r.

**E. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu:
nr 2024/BZP 00490171/01 z dnia 2024-09-09.**

F. W załączeniu:

1) Ogłoszenie o zmianie opublikowane dnia 20.09.2024 r.

Z up. BURMISTRZA


mgr Magdalena Rusiak
Sekretarz Gminy i Miasta

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)