

Łódź, dnia 21 kwietnia 2021 roku

TWŁ.DP.241.3. 495 2021

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na Bezinwazyjną naprawę pionów kanalizacji deszczowej w budynku głównym Teatru Wielkiego w Łodzi - etap III, numer referencyjny sprawy: DP/TP/01/2021, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 kwietnia 2021 roku pod numerem 2021/BZP 00033188/01

W związku z nadesłaniem pytania dotyczącego treści Specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ), na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie:

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku zdolności technicznej poprzez wykazanie, iż Wykonawca wykonał co najmniej jedną robotę polegającą na wykonaniu bezinwazyjnej naprawy rurociągów o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 PLN, w zakresie której była naprawa pionu o długości 34,0 mb? Czynności jakie należy wykonać przy naprawie bezinwazyjnej pionu kanalizacyjnego o długości 34,0 mb niczym nie różnią się od naprawy pionu o długości 40,0 mb. Pragniemy nadmienić również, iż mamy doświadczenie w realizacji napraw pionów o długości ponad 50,0 mb wykonywanych wcześniej niż ostatnie 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga spełnienia warunku jak w treści SWZ. Wykonanie bezinwazyjnej naprawy pionu kanalizacji deszczowej o długości minimum 40 m wymaga zastosowania odpowiednich materiałów i sprzętu a przede wszystkim wiedzy i praktyki, potwierdzonej wykonaniem takich robót. W celu uniknięcia przewężeń, szczególnie ważne jest wykonanie naprawy pionu przy użyciu jednego odcinka rękawa, bez łączeń. Zamawiający nie uzna spełnienia warunków dla pionów o długości poniżej 40 mb.

DYREKTOR
Dariusz Stachura

