

Bydgoszcz 12.12.2016 r.

Nasz znak: EE/ 1809/6263/2016

Wasz znak:

**STAROSTA BYDGOSKI**  
**Pracownia Projektowo-Inwestycyjna**  
**INŻYNIERIA SANITARNA**  
**Sławomir Matuszak**  
**ul. Rynek 25**  
**86-200 Chelmno**

**dotyczy: zachowania normatywnych odległości projektowanej sieci kanalizacji  
 sanitarnej i deszczowej do istniejącej sieci ciepłowniczej w ul. Bukowej  
 i ulic na O/M 1000 lecia w Koronowie.**

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.11.2016 wyrażam zgodę na nienormatywne zbliżenie projektowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z załączonym planem zagospodarowania terenu, w ul. Bukowej oraz na O/M 1000-lecia w Koronowie pod następującymi warunkami:

- w celu wyeliminowania jakiegokolwiek awarii sieci ciepłej zlokalizowanej w zbliżeniu planowanych robót, prace montażowe wykonywać w oparciu o aluminiowe szalunki wykopowe np. „Litebox”
- wszelkie prace w zbliżeniu do sieci ciepłej, podczas budowy rurociągów kanalizacji sanitarnej realizować pod nadzorem służb eksploatacyjnych KPEC Bydgoszcz (Oddział Spółki - Koronowo tel. 52 348 21 73)

Otrzymują:

1. Adresat

2. EZ

3. EE a/a

wyk. B.Z. tel. 3045 282

Pełnomocnik Zarządu ds. Eksploatacji

  
 inż. Włodzimierz Janczarski

Za zgodność z oryginałem