

Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr **40573761 na dobór, dostawę oraz montaż przepływomierza ultradźwiękowego dla komory ciepłowniczej K-XXII/12 Wejhera**

Pytanie nr 1:

Na odbytej wizji stwierdzono bardzo zły stan techniczny istniejącej izolacji rurociągów czy w związku z powyższym należy przewidzieć w ramach tego zadania jej wymianę na nową? Jeżeli tak prosimy o podanie parametrów technicznych.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż w ramach tego zadanie nie planuje wymiany/modernizacji izolacji termicznej rurociągów.

Gdańsk, 03.11.2023 r.