


ROZDZIELNIA RK- PROJEKTOWANA




NUMER OBWODU	Wyłącznik główny	Ochronnik przepięć	Lampki sygnalizacyjne	1	2	3	4	5	6
NAZWA ODBIORU	-	-	-	System detekcji gazu Gazex	Regulator kotła	Gniazdo 230V ogólne	Gniazdo 230V SUW	Gniazdo 230V pompa w studni	Oświetlenie
MOC P[Kw]	-	-	-	0,1	1,0	1,2	0,1	0,5	0,25

Ochrona od porażenia
SZYBKIE WYŁĄCZENIE

WIDOK TABLICY KOTŁOWNI RK



WYŁ				OCHRONNIK				LAMPKI			
45A			B+C TNS					L311	L313	L318	
2P											

[illegible]

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

tel/fax: (024) 355 23 55

email: biuro@dikutno.pl

NAZWA ZADANIA:

"Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Białej"

INVESTOR:

GMINA ZGIERZ
95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 4

DATA:

listopad
2020r.

NAZWA RYSUNKU:

Schemat rozdzielni kotłowni

SKALA:

schemat

OPRACOWAŁMIE I NAZWISKO:

mgr inż. Michał Zapędowski

UPRAWNIENIOWY PODPIS: _____ NR. RYSUNKU: _____

	I kierowania robotami budowlanymi	
--	-----------------------------------	--

LOD/3600/PMBE/18 Rys E3

branża elektryczna

nr ewid. LOD/3605/PWBE/18