



### INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn: „ **REMONT POSZYCIA DACHOWEGO BUDYNKU „C” WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU**”.

#### Pytanie 1

Po odbyciu wizji lokalnej w/w dachu w dniu 13.08.2024 r. stwierdzam, że nie ma możliwości pokrycia dachu papą termozgrzewalną z uwagi na liczne urządzenie umiejscowione na połaci.

W związku z tym zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technologicznych ?

Proponowane przez nas następujące rozwiązanie:

Rozwiązanie hydroizolacji w systemie Icopal Siplast

1. Przygotowanie podłoża; oczyszczenie, usunięcie pęcherzy, i uszkodzonych pozostałości pokrycia dachowego.

2. Gruntowanie Siplast Primer

3. Wykonanie obróbek i zaizolowanie miejsc wrażliwych Siplast Elastic z taśmą zbrojącą Siplast Elastic szer. 150 mm

4. Wykonanie izolacji połaci Siplast Dach -dwie warstwy

5. Wykonanie warstwy zamykającej lakierem w kolorze metalicznego aluminium - Silver Primer  
Gwarancja na materiał w w/w technologii to 5 lat na materiał.

Dodatkowy efekt to spadek temperatury w pomieszczeniach poniżej dachu o około 3-4 st. C

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania przedstawionego w zapytaniu.**



**Pytanie 2**

Prosimy o informację, jaki rodzaj papy należy zastosować do wykonania nowego pokrycia dachowego uwzględniając wymagania ppoż

***Odpowiedź: Zamawiający wymaga poniższego doboru materiału:***

Budynek C jest budynkiem niskim o klasie odporności B. Zgodnie z § 211 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie pokrycie dachu powinno mieć klasę minimum RE30.

Budynek C sąsiaduje z budynkiem wyższym A. Przykrycie dachu budynku niższego usytuowanego bliżej niż 8 m lub przyległego do ściany z otworami budynku wyższego, z wyjątkiem przypadków wymienionych w §273 ust. 1, w pasie o szer. 8 m od tej ściany powinno być nierozprzestrzeniające ognia oraz z pasie tym:

1. Konstrukcja dachu powinna mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R 30.
2. Pokrycie dachu powinno mieć klasę odporności ogniowej co najmniej RE30

Pokrycie dachu budynku C powinno być nierozprzestrzeniające ognia (NRO) – klasę BROOF (t1), co przy układzie stropodachu wentylowanego w konstrukcji płyt korytkowych opartych na żelbetowych podciągach zapewni wymagania dla całego pokrycia klasy RE30.

Proponuje się:

Papę nawierzchniową asfaltową zgrzewalną modyfikowaną elastomerem SBS na osnowie z włókna poliestrowego gr. 5,2 mm ±10%, gęstości w niskiej temperaturze: ≤-20oC, wodoszczelności 10 kPa, maksymalna siła rozciągająca w kierunku wzdłuż nie mniej niż 800 N/50mm, kierunek w poprzek. – nie mniej niż 600 N/50mm, odporność na obciążenia statyczne 20 kg.

Uszczelnienia przejść oraz podpór instalacji dopuszcza się z żywicy polimerowo-bitumicznej.

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

**REFERENT**  
ds. Zamówień Publicznych

*Magdalena Adamczyk*

**STARSZY SPECJALISTA**  
ds. Zamówień Publicznych

*inż. Monika Wojciechowska*