

Santok, 9 września 2021 r.

Znak sprawy: ZP.271.20.2021.BP

**Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia**

## WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową Sali Wiejskiej w Płomykowie”**

Identyfikator postępowania: ocds-148610-7fd3b518-097f-11ec-b885-f28f9168807

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00163896/01

### I. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art.284 ust.2, ustawy z dnia 11 września 2019r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r.poz.1129), zwanej dalej PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

#### **PYTANIE NR 7:**

Wg zamieszczonej dokumentacji należy wykonać nowe szambo i rurociąg kanalizacji sanitarnej, a stare szambo zasypać. Zakres tych robót nie jest ujęty w przedmiarach.

#### **WYJAŚNIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 7:**

Zamawiający wyjaśnia, że szczegółowy zakres robót został opisany w Dokumentacji Projektowej wobec powyższego wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z Dokumentacją. Zamawiający udostępnia TER w zakresie wykonania szamba.

#### **PYTANIE NR 8:**

Czy ten zakres będzie rozliczany jako roboty dodatkowe?

#### **WYJAŚNIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 8:**

Jeśli wystąpią roboty dodatkowe, Zamawiający wskazał w treści Projektu Umowy (Załącznik nr 9 do SWZ), jak będą rozliczane roboty dodatkowe i jakie należy złożyć w tym zakresie dokumenty.

#### **PYTANIE NR 9:**

Proszę o zamieszczenie zestawienia materiałów wentylacyjnych, gdyż na rysunku są tylko symbole poszczególnych rur i kształtek, a nie ma ich wymiarów.

#### **WYJAŚNIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 9:**

Zamawiający udostępnia zestawienie materiałów.

#### **PYTANIE NR 10:**

Okna o odporności ogniowej EI 30 nie są produkowane z PCV. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę i wycenę tego okna z aluminium?

#### **WYJAŚNIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 10:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę okna z aluminium – przeciwpożarowe.

WÓJ GMINY SANTOK  
*Paulina Pisarek*