

WZP.272.1.5.2023

Świecie, 5 czerwca 2023 roku

W odpowiedzi na pytanie z dnia 2 czerwca 2023 r. dot. postępowania pn. *Modernizacja oświetlenia w budynkach Starostwa Powiatowego w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9 i I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu, ul. Gimnazjalna 3*, informuję że:

Pytanie 1: proszę o wskazanie parametrów świetlówek oraz opraw w zakresie maksymalnej mocy i minimalnego strumienia oraz barwy

Odpowiedź: Poziom skuteczności świetleń dla wszystkich opraw na poziomie min. 125 lm/W.
Barwa światła dla wszystkich oprawa to 4000 K

Pytanie 2: czy Wykonawca ma zainstalować oprawy o zbliżonych wymiarach do istniejących?

Odpowiedź: Oprawy mają posiadać rozmiar zbliżony do istniejących. nie przewidujemy malowania pomieszczeń przez wykonawcę dlatego nowe oprawy mają być zbliżone kształtem i wielkością do wymienianych a nowe przewody mają być poprowadzone w korytkach montażowych

Pytanie 3: czy Wykonawca ma zainstalować wymagane oprawy i wykonać pomiary oświetlenia? Jeżeli tak, to jakie będzie stanowisko Zamawiającego gdy pomimo spełnienia wymagać postępowania nie będą osiągnięte wymagane norma natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń?

Odpowiedź: Wykonawca ma wykonać pomiary, lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne nie spełnienie norm natężenia oświetlenia.

Pytanie 4: co ma obejmować gwarancja / sam fakt świecenia, czy utrzymanie natężenia oświetlenia ?

Odpowiedź: Gwarancja obejmuje sprawne działanie oprawy w okresie zadeklarowanej gwarancji. Termin gwarancji na oprawy awaryjne zgodny z terminem gwarancji całości zadania, gwarancja na akumulatory min. 2 lata.

Pytanie 5: proszę podać parametry naświetlacza i opraw na salę sportową?

Odpowiedź: Parametry dla oprawy na salę sportową:

Źródło światła: LED

Moc oprawy: 200 W

Skuteczność świetlna oprawy: min. 125 lm/W

Temperatura barwowa 4000 K

Temperatura pracy: -40 stopni C do +55 stopni C

Stopień szczelności: min IP 44

Odporność uderzeniowa: IK09

Napięcie zasilania 230 V

Częstotliwość: 50 Hz